

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, September 14, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ														
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Monday, September 14, 2026	00:00	140.86	119.00	21.86	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1			1	48.44	42.26	
	01:00	132.40	113.01	19.40	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1			1	46.30	39.72	
	02:00	126.80	109.16	17.64	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1			1	39.51	38.04	
	03:00	123.10	106.12	16.98	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1			1	36.48	36.93	
	04:00	120.69	107.95	12.75	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1			1	35.45	36.21	
	05:00	123.27	108.12	15.16	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1			1	36.54	36.98	
	06:00	131.06	116.52	14.53	0.01	1	1	1				1		1				1		1	1			1	44.03	39.32	
	07:00	146.66	130.90	14.11	1.64	1	1	1				1		1				1		1	1			1	48.55	43.50	
	08:00	163.54	143.22	13.18	7.13	1	1	1				1		1				1		1	1		1	1	48.55	46.92	
	09:00	178.67	156.04	9.62	13.02	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	49.70	
	10:00	185.07	157.19	10.54	17.34	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	50.32	
	11:00	184.73	155.25	9.32	20.16	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	49.37	
	12:00	190.16	157.51	11.12	21.53	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	50.59	
	13:00	195.61	161.32	12.72	21.57	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	52.21	
	14:00	194.93	162.73	11.81	20.40	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	52.36	
	15:00	190.36	156.34	16.11	17.91	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	51.74	
	16:00	190.11	158.88	17.36	13.87	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	52.87	
	17:00	191.65	162.62	20.77	8.27	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	55.02	
	18:00	190.25	166.09	22.03	2.13	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	48.55	56.44	
	19:00	191.39	162.22	29.15	0.01	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	48.55	57.41	
	20:00	187.42	157.33	30.08	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	48.55	56.22	
	21:00	174.89	146.87	28.02	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	1	1	48.55	52.47	
	22:00	157.12	133.99	23.13	0.00	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	1		48.55	47.13	
	23:00	147.03	125.80	21.23	0.00	1	1	1				1		1				1	1		1	1	1		48.55	44.11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης