

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, September 16, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΕΡΕΥΡΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Wednesday, September 16, 2026	00:00	127.92	95.10	32.82	0.00	1	1	1				1		1					1				1		
	01:00	120.19	90.13	30.06	0.00	1	1	1				1		1					1				1		
	02:00	114.74	86.96	27.78	0.00	1	1	1				1		1					1				1		
	03:00	111.82	85.39	26.43	0.00	1	1	1				1		1					1				1		
	04:00	111.28	83.88	27.40	0.00	1	1	1				1		1					1				1		
	05:00	113.94	85.30	28.64	0.00	1	1	1				1		1					1				1		
	06:00	120.98	93.46	27.52	0.00	1	1	1				1		1					1				1		
	07:00	135.32	106.39	27.37	1.57	1	1	1				1		1	1				1				1		
	08:00	152.96	121.64	25.07	6.24	1	1	1				1		1	1			1	1				1		
	09:00	164.62	131.90	21.67	11.05	1	1	1				1		1	1	1		1	1				1		
	10:00	170.51	134.64	20.76	15.11	1	1	1				1		1	1	1		1	1				1		
	11:00	173.16	135.00	20.09	18.07	1	1	1				1		1	1	1		1	1				1		
	12:00	174.74	135.81	19.20	19.73	1	1	1				1		1	1	1		1	1				1		
	13:00	175.39	137.49	17.94	19.96	1	1	1				1		1	1	1		1	1				1		
	14:00	174.32	135.87	19.66	18.79	1	1	1				1		1	1	1		1	1				1		
	15:00	171.34	132.75	22.33	16.27	1	1	1				1		1	1	1		1	1				1		
	16:00	169.60	134.57	22.48	12.55	1	1	1				1		1	1	1		1	1				1		
	17:00	169.98	140.04	22.02	7.92	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1			1		
	18:00	171.52	146.65	21.88	2.98	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1			1		
	19:00	172.13	148.02	23.89	0.22	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1			1		
	20:00	171.56	146.72	24.85	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1			1		
	21:00	161.54	138.02	23.51	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1			1		
	22:00	147.57	129.03	18.54	0.00	1	1	1				1		1	1			1	1	1			1		
	23:00	135.73	119.88	15.85	0.00	1	1	1				1		1	1			1	1	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης