

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,855				1	1		1
	01:00	1,754				1	1		1
	02:00	1,677				1	1		1
	03:00	1,591				1	1		1
	04:00	1,542				1	1		1
	05:00	1,532				1	1		1
	06:00	1,565				1	1		1
	07:00	1,676				1	1		1
	08:00	1,841				1	1		1
	09:00	1,906				1	1		1
	10:00	2,032				1	1		1
	11:00	2,059				1	1		1
	12:00	2,029				1	1		1
	13:00	2,059				1	1		1
	14:00	2,104				1	1		1
	15:00	2,124			1	1	1		1
	16:00	2,128			1	1	1		1
	17:00	2,171			1	1	1		1
	18:00	2,258			1	1	1		1
	19:00	2,364			1	1	1		1
	20:00	2,448			1	1	1		1
	21:00	2,311			1	1	1		1
	22:00	2,186			1	1	1		1
	23:00	2,121			1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,940			1		1		1
	01:00	1,827			1		1		1
	02:00	1,733			1		1		1
	03:00	1,650			1		1		1
	04:00	1,589			1		1		1
	05:00	1,583			1		1		1
	06:00	1,620			1		1		1
	07:00	1,728		1	1		1		1
	08:00	1,842		1	1				1
	09:00	1,951		1	1				1
	10:00	2,037		1	1				1
	11:00	2,016		1	1				1
	12:00	2,054		1	1				1
	13:00	2,006		1	1				1
	14:00	1,994		1	1				1
	15:00	2,006		1	1		1		1
	16:00	1,957		1	1		1		1
	17:00	2,062		1	1		1		1
	18:00	2,230		1	1		1		1
	19:00	2,358		1	1		1		1
	20:00	2,329		1	1		1		1
	21:00	2,191		1	1		1		1
	22:00	2,076			1		1		1
	23:00	1,961			1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,740			1		1		1
	01:00	1,654			1		1		1
	02:00	1,573			1		1		1
	03:00	1,514			1		1		1
	04:00	1,454			1		1		1
	05:00	1,429			1		1		1
	06:00	1,476			1				1
	07:00	1,596			1		1		1
	08:00	1,706			1		1		1
	09:00	1,862			1		1		1
	10:00	1,912			1		1		1
	11:00	1,968			1		1		1
	12:00	1,930			1		1		1
	13:00	1,981			1		1		1
	14:00	2,027			1		1		1
	15:00	1,984			1		1		1
	16:00	2,016			1		1		1
	17:00	2,080		1	1		1		1
	18:00	2,193		1	1		1		1
	19:00	2,344		1	1		1		1
	20:00	2,425		1	1		1		1
	21:00	2,291		1	1		1		1
	22:00	2,120		1			1		1
	23:00	1,966		1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,824		1			1		1
	01:00	1,705		1			1		1
	02:00	1,604		1			1		1
	03:00	1,536		1			1		1
	04:00	1,467		1			1		1
	05:00	1,448		1			1		1
	06:00	1,510		1					1
	07:00	1,593		1			1		1
	08:00	1,700		1			1		1
	09:00	1,822		1			1		1
	10:00	1,940		1			1		1
	11:00	1,954		1			1		1
	12:00	1,946		1			1		1
	13:00	1,982		1			1		1
	14:00	1,992		1			1		1
	15:00	1,979		1			1		1
	16:00	1,969		1			1		1
	17:00	2,046		1			1		1
	18:00	2,211		1			1		1
	19:00	2,228		1		1	1		1
	20:00	2,310		1		1	1		1
	21:00	2,200		1		1	1		1
	22:00	2,030		1		1	1		1
	23:00	1,882		1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,723		1		1			1
	01:00	1,630		1		1			1
	02:00	1,548		1		1			1
	03:00	1,488		1		1			1
	04:00	1,430		1		1			1
	05:00	1,428		1		1			1
	06:00	1,467		1		1			1
	07:00	1,561		1		1			1
	08:00	1,723		1		1			1
	09:00	1,865		1		1			1
	10:00	1,933		1		1			1
	11:00	1,932		1		1			1
	12:00	1,978		1		1			1
	13:00	1,992		1		1			1
	14:00	2,010		1		1			1
	15:00	2,070		1		1			1
	16:00	2,091		1		1			1
	17:00	2,152		1		1			1
	18:00	2,236		1		1			1
	19:00	2,288		1	1	1			1
	20:00	2,363		1	1	1			1
	21:00	2,238		1	1	1			1
	22:00	2,154		1	1	1			1
	23:00	2,035		1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,901		1		1			1
	01:00	1,780		1		1			1
	02:00	1,715		1		1			1
	03:00	1,615		1		1			1
	04:00	1,552		1		1			1
	05:00	1,552		1		1			1
	06:00	1,587		1		1			1
	07:00	1,637		1		1			1
	08:00	1,758		1		1			1
	09:00	1,845		1		1			1
	10:00	1,951		1		1			1
	11:00	1,951		1		1			1
	12:00	1,963		1		1			1
	13:00	1,973		1		1			1
	14:00	2,010		1		1			1
	15:00	1,983		1		1			1
	16:00	1,973		1		1			1
	17:00	1,983		1		1			1
	18:00	2,082		1		1			1
	19:00	2,202		1		1			1
	20:00	2,231		1		1			1
	21:00	2,123		1		1			1
	22:00	2,000		1		1			1
	23:00	1,900		1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,681		1		1			1
	01:00	1,572		1		1			1
	02:00	1,501		1		1			1
	03:00	1,424		1		1			1
	04:00	1,367		1		1			1
	05:00	1,370		1		1			1
	06:00	1,400		1					1
	07:00	1,507		1					1
	08:00	1,624		1			1		1
	09:00	1,694		1			1		1
	10:00	1,754		1			1		1
	11:00	1,736		1			1		1
	12:00	1,733		1			1		1
	13:00	1,739		1			1		1
	14:00	1,741		1			1		1
	15:00	1,720		1			1		1
	16:00	1,703		1			1		1
	17:00	1,758		1			1		1
	18:00	1,874		1			1		1
	19:00	2,009		1			1		1
	20:00	2,021		1			1		1
	21:00	1,845		1			1		1
	22:00	1,718		1			1		1
	23:00	1,574		1			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση