

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2026	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	10,500	13,000	13,000	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2026	00:00	16,92	13,88	3,04	1	1				5,06	5,28
	01:00	15,83	12,94	2,89	1	1				3,94	4,19
	02:00	15,34	12,43	2,92	1	1				3,45	3,70
	03:00	15,06	12,06	3,00	1	1				3,26	3,42
	04:00	14,91	12,09	2,82	1	1				3,12	3,27
	05:00	15,07	12,06	3,01	1	1				3,13	3,43
	06:00	16,40	12,14	4,26	1	1				4,45	4,76
	07:00	18,59	12,96	5,63	1	1				6,31	6,51
	08:00	19,38	13,11	6,26	1	1				6,68	6,78
	09:00	19,75	13,50	6,25	1	1				6,82	6,91
	10:00	19,51	14,53	4,98	1	1				6,34	6,83
	11:00	19,74	13,63	6,11	1	1				6,75	6,91
	12:00	19,88	13,91	5,97	1			1		6,83	6,96
	13:00	19,92	14,74	5,18	1			1		6,85	6,97
	14:00	18,45	13,76	4,69	1			1		5,50	5,71
	15:00	17,51	13,15	4,35	1			1		4,48	4,77
	16:00	18,28	13,43	4,84	1			1		5,23	5,54
	17:00	19,91	14,51	5,40	1			1		6,70	6,97
	18:00	21,72	17,26	4,45	1			1		7,44	7,60
	19:00	23,19	20,10	3,09			1	1		8,07	8,12
	20:00	23,91	21,49	2,41			1	1		8,35	8,37
	21:00	22,45	19,95	2,50			1	1		7,68	7,86
	22:00	20,43	18,01	2,42			1	1		5,83	5,95
	23:00	18,53	15,45	3,08	1		1			4,69	5,79

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:20 με 04:55. Το διάστημα 10:00 με 11:00 και 13:00 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση