

ΦΥΛΛΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ Τ.Π. SS-44/5

Σεπτέμβριος 2025

1. Η παρ. ΙΙ/3 τροποποιείται αναφορικά με το επιτρεπόμενο ελάχιστο ύψος εγκατάστασης των Η/Ν, ως εξής:
Δεδομένου ότι οι νέοι Η/Ν είναι ψηφιακοί και πολυλειτουργικοί (Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου και Προστασίας - ΨΜΕΠ), το ελάχιστο ύψος εγκατάστασής τους ορίζεται σε 90 cm από την επιφάνεια του δαπέδου, για τη διευκόλυνση των χειρισμών και της εποπτείας.