

ΦΥΛΛΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ Τ.Π – 417

1. Εφόσον οι Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου & Προστασίας (ΨΜΕΠ) θα υλοποιούν την προστασία και τον έλεγχο υπαίθριων πυλών MT, θα τοποθετηθούν ανάλογα με την πύλη MT που αφορούν :
 - Στους Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Αναχωρήσεων MT, για τις πύλες αναχωρήσεων MT (OLM).
 - Στους Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Μ/Σ, για τις πύλες άφιξης Μ/Σ και τις πύλες τομής ζυγών MT (TM & BSM).
 - Στους Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Πυκνωτών MT, για τις πύλες Πυκνωτών (CM).
2. Σχετικά με τις ΨΜΕΠ που αφορούν στις πύλες αναχωρήσεων MT, τύπου OLM, δεν θα υλοποιηθεί η απαίτηση σχετικά με την προστασία ανίχνευσης ασθενών σφαλμάτων γης σε εναέριες γραμμές αναχωρήσεων MT (SEF protection), οπότε δεν θα τοποθετηθεί και μετασχηματιστής εντάσεως ισορροπίας πυρήνα. Συνεπώς, όλες οι αναφορές στην προστασία ανίχνευσης ασθενών σφαλμάτων γης δεν ισχύουν στην περίπτωση Υ/Σ με υπαίθριες πύλες MT.