

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το δοχείο του διακόπτη θα είναι ενεργού τύπου (live tank).
2. Το μέσο διακοπής για μόνωση και απόσβεση τόξου θα είναι το κενό.

