

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το δοχείο του διακόπτη θα είναι ενεργού τύπου (live tank).
2. Το μέσο διακοπής για μόνωση και απόσβεση τόξου θα είναι το κενό.
3. Ο κύκλος λειτουργίας των προσφερόμενων διακοπών θα είναι O-0,3s-CO-15s-CO-15s-CO.
4. Οι προσφερόμενοι Μ/Σ έντασης θα είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του προτύπου IEC 61869 και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα από το IEC 61869 πιστοποιητικά δοκιμών τύπου.

