

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,100	0,100					
	01:00	0,102	0,102					
	02:00	0,097	0,097					
	03:00	0,096	0,096					
	04:00	0,099	0,099					
	05:00	0,098	0,098					
	06:00	0,099	0,099					
	07:00	0,087	0,087					
	08:00	0,095	0,095					
	09:00	0,112	0,112					
	10:00	0,108	0,108					
	11:00	0,105	0,105					
	12:00	0,110	0,110					
	13:00	0,113	0,113					
	14:00	0,107	0,107					
	15:00	0,101	0,101					
	16:00	0,093	0,093					
	17:00	0,105	0,105					
	18:00	0,106	0,106					
	19:00	0,130	0,130					
	20:00	0,147	0,147					
	21:00	0,137	0,048				1	
	22:00	0,116	0,000				1	
	23:00	0,115	0,000				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α Γ Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,110	0,000				1	
	01:00	0,101	0,000				1	
	02:00	0,102	0,000				1	
	03:00	0,097	0,000				1	
	04:00	0,097	0,000				1	
	05:00	0,099	0,000				1	
	06:00	0,101	0,000				1	
	07:00	0,090	0,000				1	
	08:00	0,103	0,054				1	
	09:00	0,110	0,110					
	10:00	0,108	0,108					
	11:00	0,112	0,112					
	12:00	0,121	0,121					
	13:00	0,105	0,105					
	14:00	0,112	0,112					
	15:00	0,105	0,105					
	16:00	0,093	0,093					
	17:00	0,102	0,102					
	18:00	0,111	0,111					
	19:00	0,142	0,142					
	20:00	0,148	0,148					
	21:00	0,133	0,133					
	22:00	0,119	0,119					
	23:00	0,111	0,111					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,103	0,103					
	01:00	0,107	0,107					
	02:00	0,103	0,103					
	03:00	0,101	0,101					
	04:00	0,101	0,101					
	05:00	0,101	0,101					
	06:00	0,103	0,103					
	07:00	0,101	0,101					
	08:00	0,118	0,118					
	09:00	0,130	0,130					
	10:00	0,127	0,127					
	11:00	0,135	0,135					
	12:00	0,126	0,126					
	13:00	0,125	0,125					
	14:00	0,113	0,113					
	15:00	0,105	0,105					
	16:00	0,108	0,108					
	17:00	0,121	0,121					
	18:00	0,123	0,123					
	19:00	0,145	0,145					
	20:00	0,153	0,153					
	21:00	0,143	0,143					
	22:00	0,127	0,127					
	23:00	0,118	0,118					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,112	0,112					
	01:00	0,108	0,108					
	02:00	0,106	0,106					
	03:00	0,103	0,103					
	04:00	0,103	0,103					
	05:00	0,104	0,104					
	06:00	0,105	0,105					
	07:00	0,103	0,103					
	08:00	0,111	0,111					
	09:00	0,066	0,031				1	
	10:00	0,139	0,096				1	
	11:00	0,142	0,142					
	12:00	0,149	0,149					
	13:00	0,118	0,118					
	14:00	0,102	0,102					
	15:00	0,101	0,101					
	16:00	0,095	0,095					
	17:00	0,102	0,102					
	18:00	0,096	0,096					
	19:00	0,127	0,127					
	20:00	0,144	0,144					
	21:00	0,119	0,119					
	22:00	0,119	0,119					
	23:00	0,109	0,109					

Γενική διακοπή στις 09:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,101	0,101					
	01:00	0,101	0,101					
	02:00	0,097	0,097					
	03:00	0,095	0,095					
	04:00	0,097	0,097					
	05:00	0,097	0,097					
	06:00	0,100	0,100					
	07:00	0,089	0,089					
	08:00	0,104	0,104					
	09:00	0,103	0,103					
	10:00	0,106	0,106					
	11:00	0,115	0,115					
	12:00	0,104	0,104					
	13:00	0,102	0,102					
	14:00	0,099	0,099					
	15:00	0,092	0,092					
	16:00	0,091	0,091					
	17:00	0,107	0,107					
	18:00	0,108	0,108					
	19:00	0,126	0,126					
	20:00	0,141	0,141					
	21:00	0,127	0,127					
	22:00	0,115	0,115					
	23:00	0,104	0,104					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,093	0,093					
	01:00	0,093	0,093					
	02:00	0,085	0,085					
	03:00	0,088	0,088					
	04:00	0,087	0,087					
	05:00	0,088	0,088					
	06:00	0,088	0,088					
	07:00	0,078	0,078					
	08:00	0,090	0,016				1	
	09:00	0,105	0,000				1	
	10:00	0,108	0,000				1	
	11:00	0,126	0,000				1	
	12:00	0,117	0,000				1	
	13:00	0,114	0,000				1	
	14:00	0,094	0,000				1	
	15:00	0,100	0,000				1	
	16:00	0,099	0,000				1	
	17:00	0,102	0,000				1	
	18:00	0,110	0,000				1	
	19:00	0,141	0,000				1	
	20:00	0,133	0,000				1	
	21:00	0,130	0,000				1	
	22:00	0,122	0,000				1	
	23:00	0,121	0,000				1	

Προγραμματισμένη συντήρηση του ΥΒΣ από 08:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,105	0,000				1	
	01:00	0,100	0,000				1	
	02:00	0,098	0,000				1	
	03:00	0,098	0,000				1	
	04:00	0,096	0,000				1	
	05:00	0,099	0,000				1	
	06:00	0,104	0,000				1	
	07:00	0,102	0,000				1	
	08:00	0,109	0,000				1	
	09:00	0,112	0,000				1	
	10:00	0,115	0,000				1	
	11:00	0,124	0,000				1	
	12:00	0,119	0,000				1	
	13:00	0,123	0,000				1	
	14:00	0,114	0,000				1	
	15:00	0,100	0,000				1	
	16:00	0,086	0,000				1	
	17:00	0,098	0,000				1	
	18:00	0,104	0,000				1	
	19:00	0,115	0,000				1	
	20:00	0,128	0,000				1	
	21:00	0,129	0,000				1	
	22:00	0,113	0,000				1	
	23:00	0,107	0,000				1	

Προγραμματισμένη συντήρηση του ΥΒΣ από 08:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης