ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026	00:00	63	1						
	01:00	58	1						
	02:00	62	1						
	03:00	61	1						
	04:00	60	1						
	05:00	61	1						
	06:00	64	1						
	07:00	69	1						
	08:00	82	1						
	09:00	82	1						
	10:00	84	1						
	11:00	87	1						
	12:00	81	1						
	13:00	70	1						
	14:00	68	1						
	15:00	61	1						
	16:00	63	1						
	17:00	65	1						
	18:00	67	1						
	19:00	77	1						
	20:00	75	1						
	21:00	73	1						
	22:00	73	1						
	23:00	66	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	61	1						
	01:00	56	1						
	02:00	57	1						
	03:00	58	1						
	04:00	57	1						
	05:00	58	1						
	06:00	61	1						
	07:00	65	1						
	08:00	82	1						
	09:00	88					1		
	10:00	90					1		
	11:00	90					1		
	12:00	94				1	1		
	13:00	82					1		
	14:00	88					1		
	15:00	73					1		
	16:00	69					1		
	17:00	73					1		
	18:00	68					1		
	19:00	80					1		
	20:00	80					1		
	21:00	77					1		
	22:00	73					1		
	23:00	70					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	66					1		
	01:00	59					1		
	02:00	63					1		
	03:00	62					1		
	04:00	60					1		
	05:00	61					1		
	06:00	66					1		
	07:00	72					1		
	08:00	70					1		
	09:00	77					1		
	10:00	73					1		
	11:00	75					1		
	12:00	78					1		
	13:00	70					1		
	14:00	72					1		
	15:00	60					1		
	16:00	62					1		
	17:00	63					1		
	18:00	75					1		
	19:00	83					1		
	20:00	75					1		
	21:00	78					1		
	22:00	73					1		
	23:00	71					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	69					1		
	01:00	61					1		
	02:00	62					1		
	03:00	60					1		
	04:00	59					1		
	05:00	61					1		
	06:00	66					1		
	07:00	65					1		
	08:00	67					1		
	09:00	76					1		
	10:00	74					1		
	11:00	80					1		
	12:00	77					1		
	13:00	73					1		
	14:00	75					1		
	15:00	72					1		
	16:00	69					1		
	17:00	71					1		
	18:00	84					1		
	19:00	93				1	1		
	20:00	87					1		
	21:00	90					1		
	22:00	86				1	1		
	23:00	82					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	72					1		
	01:00	65					1		
	02:00	69					1		
	03:00	69					1		
	04:00	68					1		
	05:00	69					1		
	06:00	69					1		
	07:00	70					1		
	08:00	79					1		
	09:00	78					1		
	10:00	87				1	1		
	11:00	74					1		
	12:00	71					1		
	13:00	72					1		
	14:00	67					1		
	15:00	59					1		
	16:00	65					1		
	17:00	71					1		
	18:00	77					1		
	19:00	79					1		
	20:00	83					1		
	21:00	89					1		
	22:00	81					1		
	23:00	77					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026	00:00	73					1		
	01:00	67					1		
	02:00	74					1		
	03:00	70					1		
	04:00	68					1		
	05:00	67					1		
	06:00	67					1		
	07:00	68					1		
	08:00	70					1		
	09:00	81					1		
	10:00	71					1		
	11:00	59					1		
	12:00	54					1		
	13:00	58	1						
	14:00	53	1						
	15:00	48	1						
	16:00	48	1						
	17:00	49	1						
	18:00	58	1						
	19:00	63	1						
	20:00	74	1						
	21:00	72	1						
	22:00	60	1						
	23:00	58	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026	00:00	54	1						
	01:00	53	1						
	02:00	49	1						
	03:00	49	1						
	04:00	46	1						
	05:00	47	1						
	06:00	51	1						
	07:00	50	1						
	08:00	48	1						
	09:00	60	1						
	10:00	60	1						
	11:00	59	1						
	12:00	59	1						
	13:00	63	1						
	14:00	56	1						
	15:00	49	1						
	16:00	50	1						
	17:00	46	1						
	18:00	52	1						
	19:00	70	1						
	20:00	65	1						
	21:00	64	1						
	22:00	59	1						
	23:00	58	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης