

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	67					1		
	01:00	61					1		
	02:00	65					1		
	03:00	63					1		
	04:00	62					1		
	05:00	64					1		
	06:00	66					1		
	07:00	76					1		
	08:00	82					1		
	09:00	89					1		
	10:00	94				1	1		
	11:00	91				1	1		
	12:00	90					1		
	13:00	78					1		
	14:00	69					1		
	15:00	66					1		
	16:00	64					1		
	17:00	63					1		
	18:00	71					1		
	19:00	83					1		
	20:00	81					1		
	21:00	76					1		
	22:00	71					1		
	23:00	67					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	65					1		
	01:00	60					1		
	02:00	63					1		
	03:00	63					1		
	04:00	63					1		
	05:00	62					1		
	06:00	65					1		
	07:00	64					1		
	08:00	71					1		
	09:00	82					1		
	10:00	85					1		
	11:00	83					1		
	12:00	80					1		
	13:00	69					1		
	14:00	74					1		
	15:00	69					1		
	16:00	66					1		
	17:00	67					1		
	18:00	71					1		
	19:00	78					1		
	20:00	82					1		
	21:00	77					1		
	22:00	77					1		
	23:00	69					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	67					1		
	01:00	62					1		
	02:00	65					1		
	03:00	64					1		
	04:00	64					1		
	05:00	66					1		
	06:00	66					1		
	07:00	65					1		
	08:00	63					1		
	09:00	78					1		
	10:00	77					1		
	11:00	81					1		
	12:00	76					1		
	13:00	75					1		
	14:00	71					1		
	15:00	64					1		
	16:00	61					1		
	17:00	68					1		
	18:00	72					1		
	19:00	80					1		
	20:00	80					1		
	21:00	74					1		
	22:00	72					1		
	23:00	69					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026	00:00	67					1		
	01:00	61					1		
	02:00	63					1		
	03:00	65					1		
	04:00	64					1		
	05:00	63					1		
	06:00	67					1		
	07:00	68					1		
	08:00	85			1				
	09:00	93			1				
	10:00	90			1				
	11:00	80			1				
	12:00	86			1				
	13:00	73			1				
	14:00	70			1				
	15:00	63			1				
	16:00	61			1				
	17:00	60			1				
	18:00	63			1				
	19:00	73			1				
	20:00	72			1				
	21:00	69			1				
	22:00	64			1				
	23:00	63			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026	00:00	62			1				
	01:00	56			1				
	02:00	60			1				
	03:00	59			1				
	04:00	60			1				
	05:00	60			1				
	06:00	60			1				
	07:00	59			1				
	08:00	63			1				
	09:00	65			1				
	10:00	64			1				
	11:00	66			1				
	12:00	73			1				
	13:00	69			1				
	14:00	66			1				
	15:00	58			1				
	16:00	58			1				
	17:00	61			1				
	18:00	65			1				
	19:00	69			1				
	20:00	69			1				
	21:00	72			1				
	22:00	68			1				
	23:00	64			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026	00:00	63			1				
	01:00	57			1				
	02:00	59			1				
	03:00	59			1				
	04:00	59			1				
	05:00	59			1				
	06:00	59			1				
	07:00	58			1				
	08:00	58			1				
	09:00	62			1				
	10:00	65			1				
	11:00	53			1				
	12:00	54			1				
	13:00	51			1				
	14:00	48			1				
	15:00	45			1				
	16:00	43			1				
	17:00	42			1				
	18:00	46			1				
	19:00	55			1				
	20:00	55			1				
	21:00	55			1				
	22:00	51			1				
	23:00	49			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	110	110	110	180
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	48			1				
	01:00	45			1				
	02:00	46			1				
	03:00	44			1				
	04:00	44			1				
	05:00	44			1				
	06:00	45			1				
	07:00	43			1				
	08:00	42			1				
	09:00	52			1				
	10:00	52			1				
	11:00	53			1				
	12:00	54			1				
	13:00	53			1				
	14:00	49			1				
	15:00	47			1				
	16:00	42			1				
	17:00	51			1				
	18:00	52			1				
	19:00	62			1				
	20:00	59			1				
	21:00	57			1				
	22:00	52			1				
	23:00	47			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης