

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,186		1		1
	01:00	1,117		1		1
	02:00	1,022		1		1
	03:00	0,964				1
	04:00	0,948				1
	05:00	0,969				1
	06:00	1,014		1		1
	07:00	1,078			1	1
	08:00	1,249			1	1
	09:00	1,350			1	1
	10:00	1,347			1	1
	11:00	1,283			1	1
	12:00	1,293			1	1
	13:00	1,276			1	1
	14:00	1,292			1	1
	15:00	1,296			1	1
	16:00	1,326			1	1
	17:00	1,403			1	1
	18:00	1,417			1	1
	19:00	1,499			1	1
	20:00	1,478			1	1
	21:00	1,341			1	1
	22:00	1,174			1	1
	23:00	1,109			1	1

Το διάστημα 22:50 με 23:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,034			1	1
	01:00	0,995			1	1
	02:00	0,938			1	1
	03:00	0,931				1
	04:00	0,934				1
	05:00	0,940				1
	06:00	0,975				1
	07:00	1,022			1	1
	08:00	1,212			1	1
	09:00	1,389			1	1
	10:00	1,474			1	1
	11:00	1,343			1	1
	12:00	1,337			1	1
	13:00	1,479			1	1
	14:00	1,429			1	1
	15:00	1,345			1	1
	16:00	1,307			1	1
	17:00	1,312			1	1
	18:00	1,456			1	1
	19:00	1,552			1	1
	20:00	1,443			1	1
	21:00	1,325			1	1
	22:00	1,230			1	1
	23:00	1,140			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,938			1	1
	01:00	0,837			1	1
	02:00	0,813				1
	03:00	0,766				1
	04:00	0,784				1
	05:00	0,809				1
	06:00	0,838				1
	07:00	0,961				1
	08:00	1,072			1	1
	09:00	1,191			1	1
	10:00	1,278			1	1
	11:00	1,286			1	1
	12:00	1,237			1	1
	13:00	1,179			1	1
	14:00	1,146			1	1
	15:00	1,195			1	1
	16:00	1,289			1	1
	17:00	1,321			1	1
	18:00	1,345			1	1
	19:00	1,373			1	1
	20:00	1,317			1	1
	21:00	1,215			1	1
	22:00	1,066			1	1
	23:00	1,015			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,944			1	1
	01:00	0,889				1
	02:00	0,796				1
	03:00	0,772				1
	04:00	0,799				1
	05:00	0,814				1
	06:00	0,849				1
	07:00	0,925				1
	08:00	1,005				1
	09:00	1,138			1	1
	10:00	1,162			1	1
	11:00	1,148			1	1
	12:00	1,181			1	1
	13:00	1,252			1	1
	14:00	1,093			1	1
	15:00	1,086			1	1
	16:00	1,188			1	1
	17:00	1,239			1	1
	18:00	1,388			1	1
	19:00	1,510			1	1
	20:00	1,452			1	1
	21:00	1,357			1	1
	22:00	1,244			1	1
	23:00	1,150			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,076			1	1
	01:00	1,061			1	1
	02:00	1,024			1	1
	03:00	0,968			1	1
	04:00	0,974			1	1
	05:00	1,031		1		1
	06:00	1,094		1		1
	07:00	1,157		1		1
	08:00	1,272		1		1
	09:00	1,350		1		1
	10:00	1,314		1		1
	11:00	1,255		1		1
	12:00	1,184		1		1
	13:00	1,192		1		1
	14:00	1,213		1		1
	15:00	1,126		1		1
	16:00	1,139		1		1
	17:00	1,260		1		1
	18:00	1,372		1		1
	19:00	1,510		1		1
	20:00	1,468		1		1
	21:00	1,412		1		1
	22:00	1,262		1		1
	23:00	1,121		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,006		1		1
	01:00	0,952		1		1
	02:00	0,918				1
	03:00	0,908				1
	04:00	0,932				1
	05:00	0,902				1
	06:00	0,930				1
	07:00	0,907				1
	08:00	0,977				1
	09:00	1,022		1		1
	10:00	0,989		1		1
	11:00	0,993		1		1
	12:00	0,953		1		1
	13:00	0,942				1
	14:00	0,859				1
	15:00	0,847				1
	16:00	0,917				1
	17:00	1,088		1		1
	18:00	1,137		1		1
	19:00	1,288		1		1
	20:00	1,253		1		1
	21:00	1,171		1		1
	22:00	1,059		1		1
	23:00	0,991		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,920				1
	01:00	0,848				1
	02:00	0,830				1
	03:00	0,809				1
	04:00	0,854				1
	05:00	0,872				1
	06:00	0,908				1
	07:00	0,932				1
	08:00	1,007				1
	09:00	1,034			1	1
	10:00	1,120			1	1
	11:00	0,997			1	1
	12:00	1,050			1	1
	13:00	1,012			1	1
	14:00	0,975			1	1
	15:00	0,998			1	1
	16:00	1,032			1	1
	17:00	1,058			1	1
	18:00	1,203			1	1
	19:00	1,411			1	1
	20:00	1,381			1	1
	21:00	1,296			1	1
	22:00	1,177			1	1
	23:00	1,117			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης