

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	46				1	
	01:00	45				1	
	02:00	43				1	
	03:00	46				1	
	04:00	48				1	
	05:00	47				1	
	06:00	43				1	
	07:00	41				1	
	08:00	38				1	
	09:00	37				1	
	10:00	38				1	
	11:00	40				1	
	12:00	41				1	
	13:00	41				1	
	14:00	40				1	
	15:00	37				1	
	16:00	36				1	
	17:00	35				1	
	18:00	36				1	
	19:00	37				1	
	20:00	42				1	
	21:00	46				1	
	22:00	47				1	
	23:00	47				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026	00:00	35				1	
	01:00	33				1	
	02:00	33				1	
	03:00	30				1	
	04:00	29				1	
	05:00	30				1	
	06:00	33				1	
	07:00	28				1	
	08:00	27				1	
	09:00	28				1	
	10:00	29				1	
	11:00	30				1	
	12:00	31				1	
	13:00	32				1	
	14:00	31				1	
	15:00	30				1	
	16:00	30				1	
	17:00	31				1	
	18:00	30				1	
	19:00	35				1	
	20:00	39				1	
	21:00	41				1	
	22:00	41				1	
	23:00	39				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026	00:00	35				1	
	01:00	34				1	
	02:00	35				1	
	03:00	35				1	
	04:00	36				1	
	05:00	36				1	
	06:00	35				1	
	07:00	31				1	
	08:00	26				1	
	09:00	22				1	
	10:00	25				1	
	11:00	25				1	
	12:00	24				1	
	13:00	24				1	
	14:00	23				1	
	15:00	23				1	
	16:00	22				1	
	17:00	23				1	
	18:00	23				1	
	19:00	29				1	
	20:00	37				1	
	21:00	38				1	
	22:00	37				1	
	23:00	35				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026	00:00	34				1	
	01:00	33				1	
	02:00	32				1	
	03:00	30				1	
	04:00	30				1	
	05:00	31				1	
	06:00	33				1	
	07:00	30				1	
	08:00	27				1	
	09:00	26				1	
	10:00	27				1	
	11:00	28				1	
	12:00	29				1	
	13:00	28				1	
	14:00	28				1	
	15:00	29				1	
	16:00	30				1	
	17:00	29				1	
	18:00	29				1	
	19:00	34				1	
	20:00	39				1	
	21:00	38				1	
	22:00	36				1	
	23:00	35				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ		
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	34				1			
	01:00	32				1			
	02:00	31				1			
	03:00	29				1			
	04:00	29				1			
	05:00	29				1			
	06:00	29				1			
	07:00	28				1			
	08:00	27				1			
	09:00	26				1			
	10:00	27				1			
	11:00	28				1			
	12:00	28				1			
	13:00	26				1			
	14:00	26				1			
	15:00	26				1			
	16:00	27				1			
	17:00	28				1			
	18:00	30				1			
	19:00	36				1			
	20:00	42				1			
	21:00	40				1			
	22:00	39				1			
	23:00	38				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	42				1	
	01:00	40				1	
	02:00	36				1	
	03:00	35				1	
	04:00	33				1	
	05:00	32				1	
	06:00	29				1	
	07:00	24				1	
	08:00	21				1	
	09:00	22				1	
	10:00	24				1	
	11:00	26				1	
	12:00	28				1	
	13:00	28				1	
	14:00	26				1	
	15:00	26				1	
	16:00	26				1	
	17:00	26				1	
	18:00	28				1	
	19:00	34				1	
	20:00	40				1	
	21:00	40				1	
	22:00	39				1	
	23:00	39				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026	00:00	34				1	
	01:00	32				1	
	02:00	31				1	
	03:00	29				1	
	04:00	29				1	
	05:00	29				1	
	06:00	28				1	
	07:00	23				1	
	08:00	20				1	
	09:00	19				1	
	10:00	19				1	
	11:00	22				1	
	12:00	25				1	
	13:00	26				1	
	14:00	27				1	
	15:00	27				1	
	16:00	28				1	
	17:00	28				1	
	18:00	29				1	
	19:00	30				1	
	20:00	35				1	
	21:00	36				1	
	22:00	37				1	
	23:00	37				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης