

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	38	1				
	01:00	39	1				
	02:00	42	1				
	03:00	36	1				
	04:00	37	1				
	05:00	38	1				
	06:00	37	1				
	07:00	36	1				
	08:00	33	1				
	09:00	30	1				
	10:00	30	1				
	11:00	33	1				
	12:00	29	1				
	13:00	29	1				
	14:00	29	1				
	15:00	26	1				
	16:00	26	1				
	17:00	26	1				
	18:00	36	1				
	19:00	38	1				
	20:00	38	1				
	21:00	37	1				
	22:00	36	1				
	23:00	36	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	36	1				
	01:00	39	1				
	02:00	37	1				
	03:00	35	1				
	04:00	33	1				
	05:00	33	1				
	06:00	35	1				
	07:00	33	1				
	08:00	28	1				
	09:00	29	1				
	10:00	29	1				
	11:00	30	1				
	12:00	30				1	
	13:00	30				1	
	14:00	28				1	
	15:00	30				1	
	16:00	29	1				
	17:00	28	1				
	18:00	41	1				
	19:00	42	1				
	20:00	39	1				
	21:00	37	1				
	22:00	36	1				
	23:00	35	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	33	1				
	01:00	34	1				
	02:00	36	1				
	03:00	32	1				
	04:00	32	1				
	05:00	32	1				
	06:00	34	1				
	07:00	30	1				
	08:00	29	1				
	09:00	26	1				
	10:00	27	1				
	11:00	28	1				
	12:00	27	1				
	13:00	33	1				
	14:00	26	1				
	15:00	27	1				
	16:00	26	1				
	17:00	27	1				
	18:00	34	1				
	19:00	38	1				
	20:00	39	1				
	21:00	35	1				
	22:00	36	1				
	23:00	38	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	35	1				
	01:00	33	1				
	02:00	36	1				
	03:00	33	1				
	04:00	34	1				
	05:00	33	1				
	06:00	33	1				
	07:00	38	1				
	08:00	28	1				
	09:00	28	1				
	10:00	26	1				
	11:00	29	1				
	12:00	28	1				
	13:00	29	1				
	14:00	27	1				
	15:00	29	1				
	16:00	31	1				
	17:00	28	1				
	18:00	46	1				
	19:00	40	1				
	20:00	45	1				
	21:00	41	1				
	22:00	40	1				
	23:00	38	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026	00:00	49	1				
	01:00	34	1				
	02:00	37	1				
	03:00	33	1				
	04:00	33	1				
	05:00	33	1				
	06:00	34	1				
	07:00	30	1				
	08:00	29	1				
	09:00	30	1				
	10:00	32	1				
	11:00	31	1				
	12:00	29	1				
	13:00	29	1				
	14:00	35				1	
	15:00	28	1				
	16:00	28	1				
	17:00	26	1				
	18:00	42	1				
	19:00	36	1				
	20:00	46	1				
	21:00	38	1				
	22:00	38	1				
	23:00	35	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026	00:00	33	1				
	01:00	34	1				
	02:00	36	1				
	03:00	32	1				
	04:00	32	1				
	05:00	35	1				
	06:00	36	1				
	07:00	37	1				
	08:00	28	1				
	09:00	29	1				
	10:00	30	1				
	11:00	32	1				
	12:00	29	1				
	13:00	28	1				
	14:00	29	1				
	15:00	28	1				
	16:00	28	1				
	17:00	26	1				
	18:00	42	1				
	19:00	44	1				
	20:00	42	1				
	21:00	42	1				
	22:00	35	1				
	23:00	35	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026	00:00	51	1				
	01:00	34	1				
	02:00	35	1				
	03:00	33	1				
	04:00	33	1				
	05:00	32	1				
	06:00	33	1				
	07:00	30	1				
	08:00	35	1				
	09:00	50	1				
	10:00	48	1				
	11:00	25	1				
	12:00	50	1				
	13:00	49				1	
	14:00	30				1	
	15:00	37				1	
	16:00	56				1	
	17:00	46				1	
	18:00	56	1				
	19:00	62	1				
	20:00	60	1				
	21:00	61	1				
	22:00	57	1				
	23:00	55	1				

Γενική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο από 11:07 ως 11:31.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης