

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	35				1	
	01:00	35				1	
	02:00	39				1	
	03:00	34				1	
	04:00	34				1	
	05:00	35				1	
	06:00	36				1	
	07:00	29				1	
	08:00	29				1	
	09:00	32				1	
	10:00	30				1	
	11:00	30				1	
	12:00	31				1	
	13:00	28				1	
	14:00	28				1	
	15:00	31				1	
	16:00	29				1	
	17:00	28				1	
	18:00	29				1	
	19:00	37				1	
	20:00	39				1	
	21:00	40				1	
	22:00	39				1	
	23:00	36				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	35				1	
	01:00	35				1	
	02:00	39				1	
	03:00	35				1	
	04:00	35				1	
	05:00	35				1	
	06:00	36				1	
	07:00	29				1	
	08:00	30				1	
	09:00	37				1	
	10:00	34				1	
	11:00	34				1	
	12:00	32				1	
	13:00	31				1	
	14:00	30				1	
	15:00	28				1	
	16:00	29				1	
	17:00	30				1	
	18:00	29				1	
	19:00	36				1	
	20:00	40				1	
	21:00	38				1	
	22:00	37				1	
	23:00	35				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026	00:00	35				1	
	01:00	36				1	
	02:00	38				1	
	03:00	36				1	
	04:00	36				1	
	05:00	35				1	
	06:00	35				1	
	07:00	31				1	
	08:00	28				1	
	09:00	36				1	
	10:00	37				1	
	11:00	47				1	
	12:00	32				1	
	13:00	29				1	
	14:00	29				1	
	15:00	31				1	
	16:00	33				1	
	17:00	28				1	
	18:00	30				1	
	19:00	36				1	
	20:00	39				1	
	21:00	37				1	
	22:00	37				1	
	23:00	37				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026	00:00	39				1	
	01:00	36				1	
	02:00	38				1	
	03:00	35				1	
	04:00	35				1	
	05:00	35				1	
	06:00	35				1	
	07:00	31				1	
	08:00	32				1	
	09:00	33				1	
	10:00	34				1	
	11:00	33				1	
	12:00	33				1	
	13:00	34				1	
	14:00	32				1	
	15:00	39				1	
	16:00	34				1	
	17:00	36				1	
	18:00	38				1	
	19:00	46				1	
	20:00	51				1	
	21:00	46				1	
	22:00	45				1	
	23:00	42				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026	00:00	41				1	
	01:00	38				1	
	02:00	42				1	
	03:00	37				1	
	04:00	38				1	
	05:00	40				1	
	06:00	40				1	
	07:00	35				1	
	08:00	33				1	
	09:00	41				1	
	10:00	40				1	
	11:00	36				1	
	12:00	34				1	
	13:00	35				1	
	14:00	33				1	
	15:00	32				1	
	16:00	34				1	
	17:00	31				1	
	18:00	31				1	
	19:00	44				1	
	20:00	56			1	1	
	21:00	42				1	
	22:00	40				1	
	23:00	39				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	38				1	
	01:00	38				1	
	02:00	42				1	
	03:00	38				1	
	04:00	38				1	
	05:00	38				1	
	06:00	39				1	
	07:00	33				1	
	08:00	32				1	
	09:00	43				1	
	10:00	34				1	
	11:00	32				1	
	12:00	34				1	
	13:00	35				1	
	14:00	33				1	
	15:00	37				1	
	16:00	34				1	
	17:00	36				1	
	18:00	45				1	
	19:00	40				1	
	20:00	45				1	
	21:00	43				1	
	22:00	40				1	
	23:00	39				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	38				1	
	01:00	38				1	
	02:00	42				1	
	03:00	37				1	
	04:00	38				1	
	05:00	37				1	
	06:00	39				1	
	07:00	38				1	
	08:00	33				1	
	09:00	33				1	
	10:00	36				1	
	11:00	35				1	
	12:00	37				1	
	13:00	38				1	
	14:00	34				1	
	15:00	36				1	
	16:00	34				1	
	17:00	35				1	
	18:00	37				1	
	19:00	57			1	1	
	20:00	48			1	1	
	21:00	42				1	
	22:00	41				1	
	23:00	39				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης