

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Ξ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	36,23	1	1	1	1	1	1			1	1	
	01:00	33,78	1	1	1	1	1	1			1	1	
	02:00	32,46	1	1	1	1	1	1			1	1	
	03:00	32,17	1	1	1	1	1	1			1	1	
	04:00	31,89	1	1	1	1	1	1			1	1	
	05:00	32,50	1	1	1	1	1	1			1	1	
	06:00	35,11	1	1	1	1	1	1			1	1	
	07:00	39,88	1	1		1		1			1	1	1
	08:00	43,30	1	1	1	1	1	1			1	1	1
	09:00	44,68	1	1	1	1	1	1			1	1	
	10:00	44,44	1	1	1	1	1	1			1	1	
	11:00	43,87	1	1	1	1	1	1			1	1	
	12:00	44,03	1	1	1	1	1	1			1	1	
	13:00	44,37	1	1	1	1	1	1			1	1	
	14:00	44,48	1	1	1	1	1	1			1	1	
	15:00	43,70	1	1	1	1	1	1			1	1	
	16:00	43,36	1	1	1	1	1	1			1	1	
	17:00	45,06	1	1	1	1	1	1			1	1	
	18:00	46,17	1	1	1	1	1	1			1	1	
	19:00	48,67	1	1	1	1	1	1			1	1	1
	20:00	49,10	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	21:00	47,30	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	22:00	43,66	1	1	1	1	1	1			1	1	1
	23:00	39,55	1	1	1	1	1	1			1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης