

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026	00:00	36,16	1	1	1	1	1	1			1	1	
	01:00	33,64	1	1	1	1	1	1			1	1	
	02:00	32,27	1	1	1	1	1	1			1	1	
	03:00	31,78	1	1	1	1	1	1			1	1	
	04:00	31,64	1	1	1	1	1	1			1	1	
	05:00	32,02	1	1	1	1	1	1			1	1	
	06:00	34,47	1	1	1	1	1	1			1	1	
	07:00	38,67	1	1	1	1	1	1			1	1	
	08:00	42,63	1	1	1	1	1	1			1	1	
	09:00	44,15	1	1	1	1	1	1			1	1	
	10:00	44,50	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	11:00	44,26	1	1	1	1	1	1			1	1	
	12:00	44,34	1	1	1	1	1	1			1	1	
	13:00	44,21	1	1	1	1	1	1			1	1	
	14:00	44,23	1	1	1	1	1	1			1	1	
	15:00	43,23	1	1	1	1		1			1	1	1
	16:00	42,60	1	1	1	1	1	1			1	1	
	17:00	43,45	1	1	1	1	1	1			1	1	
	18:00	44,32	1	1	1	1	1	1			1	1	
	19:00	46,33	1	1	1	1	1	1			1	1	1
	20:00	46,62	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	21:00	44,82	1	1	1	1	1	1			1	1	1
	22:00	41,62	1	1	1	1	1	1			1	1	
	23:00	38,03	1	1	1	1	1	1			1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης