

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	32,18	1	1	1	1	1	1				1	
	01:00	27,21	1	1	1	1	1	1				1	
	02:00	26,50	1	1	1	1	1	1				1	
	03:00	25,42	1	1	1	1	1	1					4
	04:00	28,91	1	1	1	1	1	1		1			3
	05:00	28,74	1	1	1	1	1	1		1			
	06:00	28,91	1	1	1	1	1	1		1			
	07:00	29,33	1	1	1	1	1	1		1			1
	08:00	34,71	1	1	1	1	1	1		1			4
	09:00	39,76	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	10:00	43,45	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	11:00	43,74	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	12:00	44,50	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	13:00	41,36	1	1	1	1	1	1		1		1	5
	14:00	43,75	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	15:00	41,43	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	16:00	41,50	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	17:00	42,64	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	18:00	44,67	1	1	1	1	1	1		1		1	4
	19:00	46,94	1	1	1	1	1	1		1		1	7
	20:00	46,47	1	1	1	1	1	1		1		1	6
	21:00	44,37	1	1	1	1	1	1		1		1	5
	22:00	41,03	1	1	1	1	1	1		1		1	2
	23:00	37,19	1	1		1	1	1			1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκαν επαναλαμβανόμενες μερικές διακοπές λόγω κακοκαιρίας. Στο διάστημα μεταξύ 13:30 – 13:50 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης σε ΗΖ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης