

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	34,55	1	1		1	1	1			1	1	
	01:00	32,60	1	1		1	1	1			1	1	
	02:00	31,63	1	1		1	1	1			1	1	
	03:00	31,00	1	1		1	1	1			1	1	
	04:00	30,53	1	1		1	1	1			1	1	
	05:00	30,89	1	1		1	1	1			1	1	
	06:00	33,81	1	1		1	1	1			1	1	
	07:00	37,93	1	1		1	1	1			1	1	1
	08:00	41,99	1	1		1	1	1			1	1	5
	09:00	44,81	1	1		1	1	1			1	1	4
	10:00	46,11	1	1		1	1	1			1	1	6
	11:00	45,49	1	1		1	1	1			1	1	6
	12:00	45,48	1	1		1	1	1			1	1	6
	13:00	45,09	1	1		1	1	1			1	1	5
	14:00	44,74	1	1		1	1	1			1	1	5
	15:00	43,22	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	16:00	42,56	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	17:00	43,01	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	18:00	44,93	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	19:00	47,62	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	20:00	46,92	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	21:00	44,27	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	22:00	40,95	1	1	1	1	1	1			1	1	
	23:00	37,07	1	1	1	1		1			1	1	

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης