ΗΣ ΘΗΡΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	Η/Ζ (x16)
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	34,20	1	1	1	1		1			1	1	
	01:00	32,31	1	1	1	1		1			1	1	
	02:00	31,23	1	1	1	1		1			1	1	
	03:00	31,00	1	1	1	1		1			1	1	
	04:00	30,53	1	1	1	1		1			1	1	
	05:00	31,26	1	1	1	1		1			1	1	
	06:00	33,16	1	1	1	1		1			1	1	
	07:00	36,92	1	1	1	1		1			1	1	
	08:00	40,21	1	1	1	1	1	1			1	1	
	09:00	41,83	1	1	1	1	1	1			1	1	
	10:00	43,10	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	11:00	43,09	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	12:00	42,20	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	13:00	41,52	1	1	1	1	1	1			1	1	
	14:00	41,23	1	1	1	1	1	1			1	1	
	15:00	41,19	1	1	1	1	1	1			1	1	
	16:00	40,43	1	1	1	1	1	1			1	1	
	17:00	41,63	1	1	1	1	1	1			1	1	
	18:00	43,22	1	1	1	1	1	1			1	1	1
	19:00	43,81	1	1	1	1	1	1			1	1	3
	20:00	43,98	1	1	1	1	1	1			1	1	3
	21:00	42,48	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	22:00	39,35	1	1	1	1	1	1			1	1	
	23:00	35,87	1	1	1	1		1			1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 08:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στο διάστημα 18:59 ως 19:01 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης