

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	32,91	1	1	1	1		1			1	1	
	01:00	31,66	1	1	1	1		1			1	1	
	02:00	30,74	1	1	1	1		1			1	1	
	03:00	30,24	1	1	1	1		1			1	1	
	04:00	29,81	1	1	1	1		1			1	1	
	05:00	30,64	1	1	1	1		1			1	1	
	06:00	32,92	1	1	1	1		1			1	1	
	07:00	36,53	1	1	1	1		1			1	1	3
	08:00	40,22	1	1	1	1		1			1	1	3
	09:00	42,90	1	1	1	1	1	1			1	1	2
	10:00	45,03	1	1	1	1	1	1		1	1		3
	11:00	46,03	1	1	1	1	1	1		1	1		4
	12:00	44,34	1	1	1	1	1	1		1	1		3
	13:00	42,95	1	1	1	1	1	1		1	1		2
	14:00	43,17	1	1	1	1	1	1		1	1		1
	15:00	42,74	1	1	1	1	1	1		1	1		1
	16:00	41,69	1	1	1	1	1	1		1	1		
	17:00	42,00	1	1	1	1	1	1		1	1		
	18:00	43,41	1	1	1	1	1	1		1	1		2
	19:00	45,92	1	1	1	1	1	1		1	1		4
	20:00	45,57	1	1	1	1	1	1		1	1		4
	21:00	44,28	1	1	1	1	1	1		1	1		3
	22:00	41,35	1	1	1	1	1	1		1	1		2
	23:00	37,69	1	1	1	1	1	1		1	1		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης