

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Ξ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026	00:00	32,17	1	1	1	1		1		1	1		
	01:00	30,27	1	1	1	1		1		1	1		
	02:00	29,56	1	1	1	1		1		1	1		
	03:00	29,47	1	1	1	1		1		1	1		
	04:00	28,85	1	1	1	1		1		1	1		
	05:00	28,79	1	1	1	1		1		1	1		
	06:00	30,99	1	1	1	1		1		1	1		
	07:00	35,18	1	1	1	1		1		1	1		
	08:00	37,95	1	1	1	1		1		1	1		
	09:00	38,68	1	1	1	1		1		1	1		
	10:00	39,17	1	1	1	1		1		1	1		
	11:00	39,26	1	1	1	1		1		1	1		
	12:00	39,40	1	1	1	1		1		1	1		
	13:00	39,02	1	1	1	1		1		1	1		
	14:00	38,76	1	1	1	1		1		1	1		
	15:00	38,40	1	1	1	1		1		1		1	
	16:00	36,84	1	1	1	1		1		1		1	
	17:00	37,64	1	1	1	1		1		1		1	
	18:00	39,80	1	1	1	1	1	1		1		1	
	19:00	42,16	1	1	1	1	1	1		1		1	
	20:00	41,64	1	1	1	1	1	1		1		1	
	21:00	39,97	1	1	1	1	1	1		1		1	
	22:00	36,33	1	1	1	1	1	1		1		1	
	23:00	33,11	1	1	1	1	1	1		1		1	

Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης