

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026	00:00	24,44	1	1	1	1		1			1		
	01:00	23,59	1	1	1	1		1			1		
	02:00	23,13	1	1	1	1		1			1		
	03:00	22,72	1	1	1	1		1			1		
	04:00	22,93	1	1	1	1		1			1		
	05:00	23,07	1	1	1	1		1			1		
	06:00	24,81	1	1	1	1		1			1		
	07:00	28,28	1	1	1	1	1	1			1		
	08:00	31,42	1	1		1	1	1			1		
	09:00	32,44	1	1		1	1	1			1		
	10:00	34,18	1	1		1	1	1			1		2
	11:00	35,33	1	1	1	1	1	1			1		1
	12:00	34,17	1	1	1	1	1	1			1		
	13:00	32,33	1	1	1	1	1	1			1		
	14:00	31,97	1	1	1	1	1	1			1		
	15:00	31,84	1	1	1	1	1	1			1		
	16:00	31,69	1	1	1	1	1	1			1		
	17:00	32,76	1	1	1	1	1	1			1		
	18:00	35,28	1	1	1	1	1	1			1		2
	19:00	34,80	1	1	1	1	1	1			1		2
	20:00	33,31	1	1	1	1	1	1			1		1
	21:00	31,84	1	1	1	1	1	1			1		
	22:00	29,26	1	1	1	1	1	1			1		
	23:00	26,36	1	1	1	1	1	1			1		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 13:45-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης