

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000
Η Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	24,68		1	1	1	1	1			1		
	01:00	23,40		1	1	1	1	1			1		
	02:00	22,62		1	1	1	1	1			1		
	03:00	21,78		1	1	1	1	1			1		
	04:00	21,78		1	1	1	1	1			1		
	05:00	22,33		1	1	1	1	1			1		
	06:00	23,82		1	1	1	1	1			1		
	07:00	26,09		1	1	1	1	1			1		
	08:00	19,47		1	1	1	1	1					4
	09:00	27,75		1	1	1	1	1			1		1
	10:00	31,61		1	1	1	1	1			1		2
	11:00	26,58		1	1	1	1	1			1		2
	12:00	27,84		1	1	1	1	1			1		2
	13:00	32,28		1	1	1	1	1			1		4
	14:00	30,27		1	1	1	1	1			1		4
	15:00	32,71		1	1	1	1	1		1	1		
	16:00	32,12		1	1	1	1	1		1	1		
	17:00	33,59		1	1	1	1	1		1	1		
	18:00	34,20		1	1	1	1	1		1	1		
	19:00	33,16		1	1	1	1	1		1	1		
	20:00	32,27		1	1	1	1	1		1	1		
	21:00	30,54		1	1	1	1	1		1	1		
	22:00	27,87		1	1	1	1	1		1	1		
	23:00	25,42		1	1	1		1		1	1		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 07:30-14:50-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή διακοπή το διάστημα 08:03-09:48 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης