

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,29	4,23	0,07		1		1	1,31	1,30
	01:00	4,38	4,24	0,14		1		1	1,31	1,31
	02:00	4,03	3,75	0,28		1		1	1,35	1,35
	03:00	3,98	3,38	0,60		1			1,35	1,35
	04:00	3,91	3,19	0,72		1			1,35	1,35
	05:00	4,02	3,36	0,66		1			1,35	1,35
	06:00	4,45	3,80	0,65		1		1	1,35	1,35
	07:00	4,69	4,16	0,53		1		1	1,35	1,35
	08:00	4,70	4,13	0,57		1		1	1,35	1,35
	09:00	4,63	4,04	0,59		1		1	1,35	1,35
	10:00	4,50	3,62	0,87		1		1	1,35	1,35
	11:00	5,04	4,09	0,95		1		1	1,35	1,35
	12:00	4,88	4,06	0,83		1		1	1,35	1,35
	13:00	4,92	4,13	0,79		1		1	1,35	1,35
	14:00	4,63	3,87	0,76		1		1	1,35	1,35
	15:00	4,73	3,96	0,77		1		1	1,35	1,35
	16:00	4,84	4,06	0,78		1		1	1,35	1,35
	17:00	5,17	4,25	0,93		1		1	1,35	1,35
	18:00	5,73	4,83	0,91		1		2	1,00	1,35
	19:00	6,33	5,40	0,93		1		3	0,95	1,35
	20:00	6,19	5,24	0,95		1		2	0,95	1,35
	21:00	5,69	4,81	0,88		1		2	0,95	1,35
	22:00	5,07	4,14	0,92		1		1	0,95	1,35
	23:00	4,54	3,65	0,89		1		1	0,95	1,35

Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση