

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,12	3,21	0,91		1			0,95	1,35
	01:00	3,94	3,04	0,90		1			0,95	1,35
	02:00	3,88	2,96	0,92		1			0,95	1,35
	03:00	3,80	2,86	0,94		1			0,95	1,35
	04:00	3,76	2,81	0,95		1			0,95	1,35
	05:00	3,96	3,02	0,95		1			0,95	1,35
	06:00	4,40	3,46	0,95		1			0,95	1,35
	07:00	5,02	4,02	1,00		1		1	1,28	1,35
	08:00	5,19	4,09	1,09		1		1	1,35	1,35
	09:00	5,15	4,00	1,15		1		1	1,35	1,35
	10:00	4,99	3,89	1,10		1		1	1,35	1,35
	11:00	4,81	3,73	1,08		1		1	1,35	1,35
	12:00	4,73	3,63	1,10		1			1,35	1,35
	13:00	4,86	3,81	1,05		1		1	1,35	1,35
	14:00	4,78	3,73	1,05		1		1	1,35	1,35
	15:00	4,68	3,65	1,03		1		1	1,35	1,35
	16:00	4,70	3,67	1,03		1		1	1,35	1,35
	17:00	4,98	3,99	0,98		1		1	1,35	1,35
	18:00	5,41	4,46	0,95		1		2	1,35	1,35
	19:00	6,10	5,20	0,90		1		2	1,35	1,35
	20:00	5,90	5,02	0,88		1		2	1,35	1,35
	21:00	5,44	4,48	0,96		1		2	1,35	1,35
	22:00	4,85	3,93	0,92		1		1	1,33	0,85
	23:00	4,45	3,66	0,78	1	1			1,35	0,48

Στο διάστημα μεταξύ 08:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα μεταξύ 22:30 – 23:45 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 & G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης