

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,08	3,30	0,78		1			1,35	1,35
	01:00	3,98	3,25	0,73		1			1,35	1,35
	02:00	3,87	3,10	0,76		1			1,35	1,35
	03:00	3,83	3,08	0,75		1			1,35	1,35
	04:00	3,77	3,09	0,69		1			1,35	1,35
	05:00	3,92	3,23	0,69		1			1,35	1,35
	06:00	4,29	3,53	0,76		1			1,35	1,35
	07:00	4,55	3,79	0,76		1		1	1,35	1,35
	08:00	4,72	3,97	0,76		1		1	1,35	1,35
	09:00	4,84	4,16	0,68		1		1	1,35	1,35
	10:00	4,67	4,07	0,60		1		1	1,35	1,35
	11:00	4,56	3,92	0,65		1		1	1,35	1,35
	12:00	4,49	3,93	0,56		1		1	1,35	1,35
	13:00	4,57	4,09	0,49		1		1	1,35	1,35
	14:00	4,53	4,07	0,46		1		1	1,34	1,34
	15:00	4,29	3,63	0,67		1			1,35	1,35
	16:00	4,38	3,77	0,61		1			1,35	1,35
	17:00	4,56	4,07	0,49		1		1	1,35	1,35
	18:00	5,18	4,52	0,66		1		2	1,35	1,35
	19:00	5,81	5,20	0,61		1		2	1,35	1,35
	20:00	5,65	5,14	0,51		1		2	1,35	1,35
	21:00	5,22	4,94	0,29		1		2	1,35	1,35
	22:00	4,76	4,41	0,35		1		2	1,35	1,35
	23:00	4,28	3,81	0,47		1		1	1,35	1,35

Στο διάστημα μεταξύ 07:00 – 08:45 επικρατούσε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια. Στο διάστημα μεταξύ 14:21 – 14:27 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης