

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026	00:00	3,88	3,52	0,36		1			1,35	1,35
	01:00	3,70	3,37	0,33		1			1,35	1,35
	02:00	3,61	3,27	0,33		1			1,35	1,35
	03:00	3,58	3,19	0,39		1			1,35	1,35
	04:00	3,54	3,07	0,47		1			1,34	1,35
	05:00	3,79	3,16	0,63		1			1,35	1,35
	06:00	4,20	3,71	0,49		1			1,35	1,35
	07:00	4,72	4,33	0,39		1		1	1,35	1,35
	08:00	4,78	4,52	0,26		1		2	1,35	1,35
	09:00	4,67	4,34	0,33		1		2	1,35	1,35
	10:00	4,40	3,96	0,44		1		1	1,35	1,35
	11:00	4,24	3,87	0,37		1		1	1,35	1,35
	12:00	2,96	2,88	0,08	1			1	1,13	0,72
	13:00	4,67	4,54	0,13	1			2	1,16	1,06
	14:00	4,59	4,58	0,00	1	1			0,00	0,00
	15:00	4,44	4,37	0,07	1	1		1	0,30	0,36
	16:00	4,42	4,19	0,22		1		1	1,35	1,35
	17:00	4,83	4,67	0,16		1		2	1,35	1,35
	18:00	5,39	5,26	0,12		1		2	1,35	1,35
	19:00	5,89	5,87	0,02		1		3	1,35	1,35
	20:00	5,59	5,56	0,02		1		3	1,35	1,35
	21:00	5,24	5,18	0,06		1		2	1,35	1,35
	22:00	4,75	4,68	0,08		1		2	1,35	1,35
	23:00	4,24	4,09	0,15		1		1	1,35	1,35

Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 12:12-12:40 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στη μονάδα G2. Στο διάστημα μεταξύ 13:55-15:45 επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης