

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026	00:00	2,12	2,01	0,11		1		1	1,09	0,69
	01:00	2,43	2,25	0,18	1			1	0,73	0,81
	02:00	3,60	3,33	0,27	1				1,35	1,35
	03:00	3,53	3,30	0,23	1				1,35	1,35
	04:00	3,54	3,33	0,22	1				1,35	1,35
	05:00	3,72	3,54	0,18	1				1,35	1,35
	06:00	4,21	4,05	0,17	1			1	1,35	1,35
	07:00	4,55	4,30	0,26	1			1	1,35	1,35
	08:00	4,67	4,33	0,34	1			2	1,35	1,35
	09:00	4,78	4,46	0,32	1			2	1,35	1,35
	10:00	4,75	4,47	0,28	1			1	1,35	1,35
	11:00	4,42	4,19	0,23	1			1	1,35	1,35
	12:00	4,38	4,17	0,20	1			1	1,35	1,35
	13:00	4,39	4,05	0,34	1			1	1,35	1,35
	14:00	4,36	3,95	0,40	1			1	1,35	1,35
	15:00	4,38	3,89	0,49	1			1	1,35	1,35
	16:00	4,45	4,04	0,41	1			1	1,35	1,35
	17:00	4,73	4,51	0,21	1	1		1	0,71	1,35
	18:00	5,22	4,74	0,48	1	1			1,35	1,35
	19:00	5,78	5,38	0,41	1	1			1,35	1,35
	20:00	5,89	5,51	0,38	1	1			1,35	1,35
	21:00	5,39	5,08	0,31	1	1			1,10	1,10
	22:00	5,75	5,46	0,29	1	1		2	1,27	1,31
	23:00	4,12	3,78	0,34		1		1	1,33	1,32

Το διάστημα 8:00-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 00:26-00:47 σημειώθηκε γενική διακοπή. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ. Κατά το διάστημα 17:05 με 17:35, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης