

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	3,43	2,81	0,62	1	1			0,91	1,35
	01:00	3,24	2,58	0,66		1			1,35	1,35
	02:00	3,17	2,86	0,32		1			1,35	1,35
	03:00	3,16	2,60	0,56		1			1,35	1,35
	04:00	3,14	2,09	1,05		1			1,35	1,35
	05:00	3,31	2,21	1,10		1			1,35	1,35
	06:00	3,69	2,37	1,32		1			1,35	1,35
	07:00	4,13	2,82	1,32		1			1,35	1,35
	08:00	4,01	2,68	1,33		1			1,35	1,35
	09:00	3,98	2,66	1,33		1			1,35	1,35
	10:00	3,57	2,23	1,33		1			1,35	1,35
	11:00	3,60	2,27	1,33		1			1,35	1,35
	12:00	3,58	2,25	1,33		1			1,35	1,35
	13:00	3,56	2,23	1,33		1			1,35	1,35
	14:00	3,61	2,28	1,33		1			1,35	1,35
	15:00	3,78	2,49	1,29		1			1,35	1,35
	16:00	3,98	2,74	1,23		1			1,35	1,35
	17:00	4,30	3,08	1,22		1			1,35	1,35
	18:00	4,61	3,29	1,32		1			1,35	1,35
	19:00	4,94	3,61	1,33		1			1,35	1,35
	20:00	4,75	3,43	1,33		1			1,35	1,35
	21:00	4,43	3,10	1,33		1			1,35	1,35
	22:00	4,01	2,70	1,30		1			1,35	1,35
	23:00	3,68	2,36	1,32		1			1,35	1,35

Το διάστημα 08: με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Έως τις 00:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης