

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	3,35	2,59	0,76		1			1,35	1,35
	01:00	3,20	2,60	0,60		1			1,35	1,35
	02:00	3,18	2,79	0,39		1			1,35	1,35
	03:00	3,13	2,89	0,23		1			1,35	1,35
	04:00	3,11	3,03	0,08		1			1,35	1,35
	05:00	3,20	3,19	0,01		1			1,31	1,31
	06:00	3,49	3,48	0,01		1			1,17	1,17
	07:00	3,68	3,38	0,30		1			1,24	1,23
	08:00	3,91	3,28	0,63		1			1,30	1,30
	09:00	4,34	3,53	0,81		1			1,29	1,30
	10:00	4,21	3,23	0,99		1			1,35	1,35
	11:00	3,76	2,56	1,19		1			1,35	1,35
	12:00	4,13	2,88	1,25		1			1,35	1,35
	13:00	4,00	2,71	1,29		1			1,35	1,35
	14:00	3,77	2,45	1,32		1			1,35	1,35
	15:00	3,61	2,30	1,31		1			1,35	1,35
	16:00	3,70	2,44	1,26		1			1,35	1,35
	17:00	3,88	2,68	1,20		1			1,35	1,35
	18:00	4,32	3,23	1,09		1			1,35	1,35
	19:00	4,69	3,58	1,10		1			1,35	1,35
	20:00	4,42	3,34	1,08		1			1,35	1,35
	21:00	4,04	3,14	0,90		1			1,35	1,35
	22:00	3,73	2,99	0,74		1			1,35	1,35
	23:00	3,44	2,65	0,78		1			1,35	1,35

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης