ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	0,800	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026	00:00	3,09	2,43	0,66		1			1,35	0,26
	01:00	3,00	2,16	0,84		1			1,35	0,33
	02:00	2,92	2,45	0,47		1			0,49	0,19
	03:00	2,92	2,45	0,47		1			0,48	0,19
	04:00	2,92	2,53	0,39		1			0,48	0,16
	05:00	3,06	2,81	0,25		1			0,48	0,10
	06:00	3,35	3,06	0,29		1			0,93	0,12
	07:00	3,54	3,13	0,41		1			0,95	0,16
	08:00	3,53	3,06	0,47		1			0,95	0,19
	09:00	3,39	2,87	0,52		1			0,95	0,21
	10:00	3,13	2,44	0,69		1			0,95	0,28
	11:00	2,90	2,25	0,65		1			0,95	0,26
	12:00	2,91	2,26	0,64		1			0,95	0,26
	13:00	3,01	2,45	0,57		1			0,95	0,23
	14:00	3,06	2,51	0,55		1			0,95	0,22
	15:00	3,08	2,47	0,61		1			0,95	0,25
	16:00	3,14	2,53	0,60		1			0,95	0,25
	17:00	3,45	2,74	0,71		1			0,95	0,28
	18:00	4,01	3,36	0,65		1			0,95	0,27
	19:00	4,47	3,98	0,48		1		1	0,95	0,33
	20:00	4,24	3,76	0,49		1			0,95	0,22
	21:00	3,99	3,60	0,39		1			0,95	0,16
	22:00	3,64	3,18	0,47		1			0,95	0,19
	23:00	3,35	3,16	0,19		1			0,95	0,08

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 08:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης