

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026	00:00	3,15	3,05	0,10		1			0,95	0,04
	01:00	3,00	2,89	0,12		1			0,95	0,05
	02:00	2,92	2,86	0,06		1			0,95	0,03
	03:00	2,87	2,76	0,12		1			0,95	0,05
	04:00	2,87	2,78	0,09		1			0,95	0,04
	05:00	3,01	2,90	0,10		1			0,95	0,04
	06:00	3,29	3,20	0,08		1			0,95	0,03
	07:00	3,50	3,50	0,00		1			0,95	0,00
	08:00	3,30	3,30	0,00		1			0,95	0,00
	09:00	3,07	3,07	0,00		1			0,95	0,00
	10:00	2,88	2,85	0,03		1			0,95	0,01
	11:00	2,87	2,82	0,05		1			0,95	0,02
	12:00	2,88	2,83	0,04		1			0,95	0,01
	13:00	2,92	2,87	0,06		1			0,95	0,02
	14:00	2,80	2,76	0,04		1			0,95	0,01
	15:00	3,00	2,93	0,07		1			0,95	0,02
	16:00	3,18	3,10	0,07		1			0,95	0,02
	17:00	3,52	3,46	0,06		1			0,95	0,02
	18:00	3,98	3,92	0,06		1		1	0,95	0,05
	19:00	4,29	4,17	0,12		1		1	0,95	0,12
	20:00	4,16	4,06	0,10		1		1	0,95	0,10
	21:00	3,87	3,81	0,06		1		1	0,95	0,05
	22:00	3,58	3,54	0,04		1			0,95	0,01
	23:00	3,29	3,26	0,04		1			0,95	0,01

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ. Στο διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης