

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΦΕΙΝ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημείο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου					Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4			G5	G6
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	47,76	42,91	4,86	0,00	1		1		1	1			1				1	1		15,01	15,01
	01:00	44,75	40,49	4,25	0,01	1		1		1	1			1				1			13,70	13,70
	02:00	43,10	38,61	4,48	0,01	1		1		1	1			1				1			13,17	13,17
	03:00	42,19	37,52	4,66	0,01	1		1		1	1			1				1			12,22	12,22
	04:00	42,19	37,26	4,93	0,01	1		1		1	1			1				1			12,15	12,15
	05:00	44,05	38,50	5,55	0,01	1		1		1	1			1				1			13,91	13,91
	06:00	49,09	43,48	5,60	0,01	1		1		1	1			1				1		1	15,48	15,48
	07:00	55,66	50,01	5,65	0,01	1		1		1	1			1				1		1	16,10	16,10
	08:00	57,34	51,84	5,50	0,01	1		1		1	1			1	1			1		1	13,26	13,26
	09:00	61,04	55,19	5,84	0,01	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	10:00	60,82	55,52	5,29	0,01	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	11:00	59,61	53,30	5,91	0,40	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	12:00	60,30	53,27	6,63	0,40	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	13:00	59,79	53,21	6,18	0,40	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	14:00	57,87	52,05	5,81	0,01	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	15:00	56,36	49,94	6,41	0,01	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	16:00	57,74	49,64	8,03	0,07	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	17:00	63,14	55,06	8,05	0,03	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	18:00	67,91	60,79	7,11	0,01	1		1		1	1			1	1				1	1	16,10	16,10
	19:00	72,02	63,39	8,62	0,01	1		1		1	1		1	1	1		1		1	1	16,10	16,10
	20:00	69,92	65,36	4,54	0,01	1		1		1	1		1	1	1		1		1	1	16,10	16,08
	21:00	63,53	58,58	4,94	0,01	1		1		1	1		1	1	1		1		1	1	16,10	16,10
	22:00	56,46	50,81	5,64	0,01			1		1	1		1	1	1		1		1	1	16,10	16,10
	23:00	50,80	45,49	5,30	0,01					1	1		1	1	1		1		1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 08:00 με 13:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις βραδινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση