

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250			
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου				Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11			G3	G4	G5
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026			00:00	44,67	44,66	0,01	0,00	1		1	1	1	1							1	1	5,29	4,88
			01:00	42,23	42,18	0,05	0,00	1		1	1	1	1							1	1	3,66	3,66
			02:00	40,82	40,81	0,00	0,00	1		1	1	1	1							1		5,42	5,15
			03:00	40,07	40,05	0,02	0,00	1		1	1	1	1							1		4,64	4,41
			04:00	40,07	40,03	0,03	0,00	1		1	1	1	1							1		4,62	4,40
			05:00	42,08	42,07	0,00	0,00	1		1	1	1	1							1		6,50	6,41
			06:00	46,61	46,60	0,00	0,00	1		1	1	1	1							1		10,89	10,94
			07:00	53,05	53,05	0,00	0,00	1		1	1	1	1				1			1		15,49	15,49
			08:00	56,46	56,45	0,00	0,01	1		1	1	1	1				1			1	1	15,88	15,88
			09:00	59,87	59,85	0,00	0,01	1		1	1	1	1				1			1	1	16,10	16,10
			10:00	60,49	60,22	0,26	0,01	1		1	1	1	1				1			1	1	16,10	16,10
			11:00	63,08	62,30	0,77	0,01	1		1	1	1	1				1			1	1	16,10	16,10
			12:00	61,09	59,43	1,65	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,10	16,10
			13:00	60,59	58,07	2,50	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,10	16,10
			14:00	57,62	54,17	3,44	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,10	16,10
			15:00	55,87	53,28	2,58	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,07	16,07
			16:00	55,70	53,94	1,76	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	15,99	15,99
			17:00	59,55	57,79	1,76	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,02	16,02
			18:00	64,78	62,89	1,89	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,02	16,02
			19:00	67,36	64,36	2,99	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,02	16,10
			20:00	64,92	61,45	3,46	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,02	15,63
			21:00	59,55	56,17	3,36	0,01	1	1		1	1	1				1			1	1	16,09	16,09
			22:00	52,71	48,99	3,71	0,01	1	1	1		1	1	1			1			1	1	16,03	16,03
			23:00	47,48	41,21	6,26	0,01			1		1	1	1			1			1	1	14,54	14,54

Το διάστημα 13:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 15:37 – 19:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης