

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου					Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G3			G4	G5	G6
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	43,15	33,08	9,67	0,40			1	1	1	1							1	1	11,08	11,08	
	01:00	40,47	30,81	9,26	0,40			1	1	1	1							1		10,03	10,16	
	02:00	39,03	30,70	7,93	0,40			1	1	1	1							1		8,55	8,73	
	03:00	38,83	30,95	7,47	0,41			1	1	1	1							1		8,33	8,53	
	04:00	38,74	31,48	6,85	0,41			1	1	1	1							1		8,49	8,44	
	05:00	40,61	31,85	8,35	0,41			1	1	1	1							1		10,14	10,31	
	06:00	45,43	36,64	8,38	0,40			1	1	1	1						1	1		13,89	13,89	
	07:00	52,18	43,71	8,07	0,40	1		1	1	1	1						1	1		14,53	14,53	
	08:00	53,64	45,22	8,01	0,40	1		1	1	1	1						1	1	1		12,28	12,17
	09:00	56,49	47,56	8,52	0,40	1		1	1	1	1						1	1	1		14,83	15,02
	10:00	55,76	47,34	8,02	0,40	1		1	1	1	1						1	1	1		14,36	14,30
	11:00	54,60	47,54	6,66	0,40	1		1	1	1	1	1					1	1	1		9,66	9,66
	12:00	53,77	47,09	6,28	0,40	1		1	1	1	1						1	1	1		12,18	12,31
	13:00	56,30	47,88	8,01	0,40	1		1	1	1	1						1	1	1		14,67	14,83
	14:00	55,40	46,93	8,06	0,40	1		1	1	1	1						1	1	1		14,11	13,93
	15:00	52,90	45,35	7,17	0,38	1		1	1	1	1						1	1	1		11,43	11,43
	16:00	55,46	47,08	8,02	0,37	1		1	1	1	1						1	1	1		13,76	14,00
	17:00	60,03	51,00	8,73	0,30	1		1	1	1	1						1	1	1		16,02	16,10
	18:00	64,46	54,61	9,58	0,27	1	1	1	1	1	1						1	1	1		15,86	16,10
	19:00	66,88	56,90	9,65	0,33	1	1	1	1	1	1						1	1	1		16,10	16,10
	20:00	64,33	54,20	9,78	0,35	1	1	1	1	1	1						1	1	1		16,04	16,10
	21:00	59,11	51,96	6,81	0,34	1	1	1	1	1	1						1	1	1		12,44	12,20
	22:00	52,34	46,93	5,10	0,31	1	1	1	1	1	1							1	1		10,81	10,81
	23:00	46,95	41,97	4,66	0,32	1		1	1	1	1							1	1		9,48	9,48

Το διάστημα 08:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G7 στο διάστημα 11:20-11:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης