

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250			
Α	Ρ	Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου				Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11			G3	G4	G5
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026			00:00	43,17	40,12	3,03	0,01	1		1	1	1	1								7,91	7,50	
			01:00	40,32	38,11	2,20	0,01	1		1	1	1	1								5,01	4,65	
			02:00	38,94	37,64	1,29	0,01	1		1	1	1	1								3,61	3,27	
			03:00	38,13	37,19	0,94	0,01	1		1	1	1	1								2,59	2,47	
			04:00	38,28	36,55	1,72	0,01	1		1	1	1	1								3,15	3,15	
			05:00	40,31	38,06	2,25	0,01	1		1	1	1	1								3,77	4,65	
			06:00	44,23	42,30	1,92	0,01	1		1	1	1	1						1	1	3,78	5,66	
			07:00	52,03	49,98	2,05	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1		4,66	8,01
			08:00	59,10	57,41	1,69	0,01	1	1	1	1	1	1						1	1	1	5,12	10,96
			09:00	64,61	63,22	1,38	0,00	1	1	1	1	1	1					1		1	1	5,16	16,10
			10:00	66,64	64,74	1,90	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	6,15	13,50
			11:00	66,86	63,45	3,40	0,01	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	7,48	13,72
			12:00	67,39	60,49	6,87	0,03	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	10,96	14,25
			13:00	68,38	61,48	6,61	0,28	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	11,13	15,24
			14:00	62,97	58,24	4,33	0,41	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	8,29	9,83
			15:00	56,91	53,93	2,56	0,42	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	4,72	4,72
			16:00	57,95	51,35	6,19	0,40	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	8,12	8,12
			17:00	61,03	55,40	5,23	0,40	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	7,48	7,89
			18:00	66,22	61,54	4,30	0,39	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	6,72	13,08
			19:00	70,62	65,37	4,86	0,39	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	14,21	16,10
			20:00	68,38	63,66	4,36	0,36	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	16,08	16,08
			21:00	62,73	55,52	6,90	0,31	1	1	1	1	1	1		1			1		1	1	15,18	15,18
			22:00	54,04	47,11	6,64	0,29	1	1	1		1			1			1		1	1	15,74	15,74
			23:00	47,87	43,37	4,16	0,34	1	1	1		1			1			1		1	1	13,51	13,51

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Γενική διακοπή στην Τήλο από τις 09:00 ως τις 10:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις 23:20 πραγματοποιούνταν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης