ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου				Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6		
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026	00:00	44,43	41,70	2,72	0,01	1	1	1		1			1				1		1	1	10,68	10,68
	01:00	41,04	39,49	1,54	0,01	1	1	1					1				1		1	1	12,22	12,22
	02:00	39,11	38,05	1,04	0,01	1	1	1					1				1		1	1	11,83	11,83
	03:00	37,87	37,01	0,85	0,01	1	1	1					1				1		1	1	11,30	11,30
	04:00	38,33	37,84	0,49	0,01	1	1	1	1				1				1		1	1	10,94	10,94
	05:00	40,28	39,58	0,59	0,10	1	1	1	1	1									1	1	6,68	6,68
	06:00	43,97	43,09	0,88	0,01	1	1	1	1	1									1	1	7,92	7,92
	07:00	45,51	45,16	0,12	0,23	1	1	1	1	1	1								1	1	4,72	4,72
	08:00	52,00	51,38	0,61	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	7,91	7,91
	09:00	52,72	52,09	0,47	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1	8,55	8,55
	10:00	51,98	51,43	0,35	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1	7,93	7,93
	11:00	50,48	49,97	0,50	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	6,83	6,83
	12:00	49,49	48,99	0,35	0,16	1	1	1	1	1	1								1	1	5,92	5,92
	13:00	49,06	48,77	0,23	0,06	1	1	1	1	1	1								1	1	5,28	5,28
	14:00	47,32	46,92	0,35	0,06	1	1	1	1	1	1								1		5,30	6,21
	15:00	45,35	44,92	0,37	0,06	1	1	1	1	1	1								1		4,38	4,24
	16:00	47,38	46,82	0,49	0,06	1	1	1	1	1	1								1		6,24	6,26
	17:00	52,56	52,01	0,50	0,06	1	1	1	1	1	1								1	1	8,83	8,83
	18:00	59,46	58,86	0,50	0,11	1	1	1	1	1	1							1	1	1	12,35	12,35
	19:00	66,21	65,24	0,86	0,11	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,92	16,10
	20:00	64,26	63,42	0,74	0,11	1	1	1	1	1	1							1	1	1	14,72	16,10
	21:00	59,65	58,73	0,82	0,11	1	1	1	1	1	1							1	1	1	14,39	14,39
	22:00	53,20	51,64	1,51	0,05	1	1	1	1	1	1								1	1	12,89	12,89
	23:00	47,71	46,20	1,45	0,06	1	1		1	1	1								1	1	12,73	12,73

Μέχρι τις 09:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:35 με 13:45. Από τις 20:35 επικρατεί πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης