

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω												ΑΣΠ Καλύμνου				Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6			
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026	00:00	41,36	41,26	0,10	0,00	1		1	1	1	1								1	1	4,02	4,02	
	01:00	39,26	39,18	0,07	0,01	1		1	1	1	1								1		3,82	3,59	
	02:00	37,47	37,47	0,00	0,00	1		1	1	1	1								1		2,01	1,81	
	03:00	36,76	36,75	0,00	0,00	1		1	1	1	1								1		1,17	1,09	
	04:00	37,20	37,19	0,00	0,01	1		1	1	1	1								1		1,49	1,53	
	05:00	39,27	39,27	0,00	0,00	1		1	1	1	1								1		3,58	3,61	
	06:00	44,02	44,02	0,00	0,00	1		1	1	1	1								1	1	6,46	6,46	
	07:00	49,99	49,99	0,00	0,00	1		1	1	1	1								1	1	10,09	10,21	
	08:00	50,14	50,13	0,00	0,01	1		1	1	1	1		1						1	1	10,77	10,77	
	09:00	50,83	50,79	0,04	0,00	1		1	1	1	1		1						1	1	11,24	11,24	
	10:00	49,16	48,90	0,26	0,00	1		1	1	1	1		1						1	1	9,51	9,51	
	11:00	50,61	50,58	0,03	0,00	1		1	1	1	1		1						1	1	10,84	10,84	
	12:00	50,80	50,59	0,09	0,12	1		1	1	1	1		1						1	1	11,01	11,01	
	13:00	50,85	50,44	0,28	0,12	1		1	1	1	1		1						1	1	11,11	11,11	
	14:00	49,55	49,00	0,45	0,10	1		1	1	1	1		1						1	1	10,00	10,00	
	15:00	47,99	47,12	0,86	0,01	1		1	1	1	1		1						1	1	8,40	8,40	
	16:00	49,45	48,06	1,34	0,06	1		1	1	1	1		1						1	1	9,64	9,64	
	17:00	53,87	52,15	1,72	0,00	1		1	1	1	1		1						1	1	13,90	13,90	
	18:00	59,48	57,24	2,23	0,00	1		1	1	1	1		1					1	1	1	16,09	16,09	
	19:00	62,46	60,76	1,70	0,00	1		1	1	1	1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	60,18	58,98	1,21	0,00	1		1	1	1	1		1					1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	55,50	53,76	1,74	0,00	1		1	1	1	1		1					1	1	1	13,23	13,23	
	22:00	49,07	47,29	1,78	0,00	1		1	1	1	1		1					1	1		10,68	10,68	
	23:00	44,01	41,08	2,94	0,00	1			1	1	1		1					1	1		11,47	11,47	

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης