

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,65	16,25	4,41	0,00			1	1		1							5,95	5,94
	01:00	19,38	14,31	5,08	0,00			1	1		1							6,56	6,55
	02:00	18,37	14,49	3,88	0,00				1		1							7,32	7,31
	03:00	17,98	14,93	3,05	0,00				1		1					1		7,17	7,17
	04:00	18,27	14,35	3,92	0,00			1	1		1							7,03	7,02
	05:00	18,89	14,81	4,08	0,00			1	1		1							5,75	5,77
	06:00	21,08	16,42	4,66	0,00			1	1		1							7,75	7,76
	07:00	23,52	19,05	4,47	0,00			1	1		1							8,64	8,61
	08:00	24,70	19,83	4,87	0,00			1	1		1							9,62	9,62
	09:00	24,47	20,59	3,88	0,00			1	1		1							9,47	9,46
	10:00	23,56	20,49	3,06	0,00			1	1		1							8,53	8,52
	11:00	23,70	21,38	2,32	0,00			1	1		1							8,68	8,68
	12:00	23,60	20,25	3,34	0,00			1	1		1							8,61	8,60
	13:00	24,02	20,61	3,41	0,00			1	1		1					1		8,67	8,59
	14:00	22,14	19,68	2,46	0,00			1	1		1					1		7,09	7,05
	15:00	20,64	18,10	2,53	0,00			1	1		1							5,63	5,62
	16:00	21,03	17,71	3,33	0,00			1	1		1							5,98	5,99
	17:00	23,51	19,64	3,87	0,00			1	1		1							7,99	7,99
	18:00	27,70	24,17	3,53	0,00			1	1		1				1			9,03	9,03
	19:00	31,62	29,31	2,30	0,00			1	1		1				1			9,08	9,09
	20:00	31,73	28,92	2,81	0,00			1	1		1				1			9,08	9,09
	21:00	29,46	26,42	3,04	0,00			1	1		1				1			9,08	9,08
	22:00	25,92	22,48	3,44	0,00			1	1		1				1			7,84	7,88
	23:00	22,53	19,85	2,68	0,00			1	1		1							7,52	7,45

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα μεταξύ 08:30 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα μεταξύ 13:20 - 13:26 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω ξαφνικής απώλειας παραγωγής στο ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης