

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026	00:00	19,51	18,36	1,15	0,00			1			1		1		1			1,28	1,25
	01:00	18,22	16,55	1,67	0,00			1			1		1	1	1			1,87	1,91
	02:00	17,79	15,27	2,52	0,00			1			1		1					3,16	3,16
	03:00	17,56	15,28	2,27	0,00			1			1		1					2,86	2,81
	04:00	17,47	14,86	2,61	0,00			1			1		1					2,80	2,80
	05:00	18,04	14,85	3,19	0,00			1			1		1					3,43	3,42
	06:00	20,13	16,36	3,77	0,00			1			1		1					5,50	5,52
	07:00	22,36	20,01	2,35	0,00			1			1		1			3		6,58	6,56
	08:00	23,75	22,14	1,61	0,00			1			1		1			4		7,25	7,23
	09:00	25,20	23,99	1,21	0,00			1			1		1			5		8,00	8,12
	10:00	28,98	28,24	0,74	0,00			1			1		1			7		8,86	9,09
	11:00	30,19	28,53	1,67	0,00			1	1		1		1			5		8,76	8,74
	12:00	29,54	26,20	3,35	0,00			1	1		1		1			5		8,94	8,98
	13:00	27,81	25,99	1,82	0,00			1	1	1	1		1			5		3,08	6,10
	14:00	22,44	20,95	1,49	0,00			1	1		1		1					2,15	2,49
	15:00	20,77	20,23	0,54	0,00			1	1		1		1					2,33	2,53
	16:00	21,20	20,93	0,27	0,00			1	1		1							6,15	6,17
	17:00	23,06	22,96	0,10	0,00			1	1		1					1	1	4,82	4,78
	18:00	26,61	26,61	0,00	0,00			1	1		1					1		7,37	7,37
	19:00	31,13	31,13	0,00	0,00			1	1		1					1		9,09	9,09
	20:00	31,79	31,79	0,00	0,00			1	1		1					1		9,09	9,09
	21:00	29,19	29,19	0,00	0,00			1	1		1					1		9,01	9,00
	22:00	25,46	25,46	0,00	0,00			1	1		1					1		6,57	6,48
	23:00	22,17	22,16	0,01	0,00			1	1		1					1		3,98	3,95

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 9:25 – 10:30. Μερική διακοπή τα διαστήματα 11:16 – 11:22 λόγω κακοκαιρίας. Μερική διακοπή το διάστημα 12:35 – 12:46 λόγω τριπ της μονάδας G8. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης