

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100			
ΣΕΙΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	19,69	18,43	1,26	0,00			1	1		1					2		3,97	3,90	
	01:00	18,74	16,57	2,17	0,00			1	1		1					1		3,56	3,58	
	02:00	17,91	15,83	2,08	0,00			1	1		1							2,89	2,87	
	03:00	17,59	15,94	1,65	0,00			1	1		1							2,58	2,58	
	04:00	17,36	16,23	1,13	0,00			1	1		1							2,34	2,33	
	05:00	18,15	16,53	1,62	0,00			1	1		1							3,10	3,10	
	06:00	20,29	16,82	3,48	0,00			1	1		1							5,23	5,22	
	07:00	22,96	18,76	4,19	0,00			1	1		1					1		7,34	7,36	
	08:00	24,90	21,54	3,35	0,00			1	1		1					3		6,26	8,45	
	09:00	26,47	24,19	2,28	0,00			1	1		1					4		2,50	8,97	
	10:00	28,15	25,77	2,38	0,00			1	1		1					6		2,50	9,01	
	11:00	30,14	27,73	2,42	0,00			1	1		1					7		2,50	9,09	
	12:00	31,53	29,11	2,41	0,00			1	1		1					8		2,50	9,09	
	13:00	30,27	27,86	2,41	0,00			1	1		1					8		2,50	9,09	
	14:00	28,33	25,92	2,42	0,00			1	1		1				1	3		2,50	8,93	
	15:00	27,21	24,79	2,41	0,00			1	1		1				1			2,50	8,23	
	16:00	27,35	25,25	2,11	0,00			1	1		1				1			2,50	8,34	
	17:00	28,92	26,47	2,45	0,00			1	1		1				1			2,52	9,07	
	18:00	31,48	29,06	2,42	0,00			1	1		1				1	1		2,52	9,09	
	19:00	34,71	32,44	2,27	0,00			1	1		1				1	3		2,50	9,09	
	20:00	34,59	32,70	1,89	0,00			1	1		1				1	3		2,50	9,09	
	21:00	32,02	29,93	2,09	0,00			1	1		1				1	3		2,50	9,09	
	22:00	27,66	25,45	2,21	0,00			1	1		1				1	1		2,50	8,39	
	23:00	23,67	21,25	2,42	0,00			1	1		1				1			2,50	6,06	

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στα διαστήματα μεταξύ 00:12 – 00:47 και 01:19 – 01:27 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω κακοκαιρίας. Στο διάστημα μεταξύ 08:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας στο διάστημα μεταξύ 15:00 – 18:00. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης