

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,01	18,60	2,41	0,00			1	1		1							2,50	5,90
	01:00	19,59	17,18	2,41	0,00			1	1		1							2,50	4,40
	02:00	18,40	16,35	2,05	0,00			1	1		1							2,26	3,43
	03:00	18,04	16,00	2,04	0,00			1	1		1							2,20	2,93
	04:00	17,85	15,77	2,08	0,00			1	1		1							2,20	2,79
	05:00	18,64	16,56	2,09	0,00			1	1		1							2,20	3,54
	06:00	21,31	19,22	2,09	0,00			1	1		1		1			1		2,20	4,67
	07:00	24,43	22,33	2,09	0,00			1	1				1			3		2,20	6,93
	08:00	27,53	25,44	2,10	0,00			1	1		1		1			1		2,20	7,63
	09:00	29,11	22,79	6,31	0,00			1	1		1		1			2		6,71	8,90
	10:00	29,51	21,22	8,29	0,00			1	1				1			4		9,09	9,09
	11:00	28,92	21,28	7,64	0,00			1	1		1		1					8,63	8,61
	12:00	27,74	20,89	6,85	0,00			1	1		1		1					7,69	7,68
	13:00	28,38	21,91	6,47	0,00			1	1		1		1			3		8,64	8,63
	14:00	23,36	19,90	3,46	0,00			1	1		1		1					4,20	4,31
	15:00	21,97	16,42	5,55	0,00			1	1		1							6,91	6,92
	16:00	23,85	17,94	5,91	0,00			1	1		1							8,65	8,65
	17:00	26,42	20,96	5,46	0,00			1	1		1					1		9,09	9,09
	18:00	30,35	26,13	4,22	0,00			1	1		1				1	1		9,09	9,09
	19:00	34,71	29,00	5,71	0,00			1	1		1				1			9,09	9,09
	20:00	34,96	29,76	5,20	0,00			1	1		1				1	1		9,09	9,09
	21:00	32,30	27,88	4,42	0,00			1	1		1				1	1		9,09	9,09
	22:00	28,43	25,58	2,85	0,00			1	1		1		1		1			4,93	4,84
	23:00	24,22	22,43	1,79	0,00			1	1		1		1		1			3,28	3,44

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσαν υψηλές ταχύτητες ανέμου. Το διάστημα 07:50 με 09:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης