

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,91	18,53	2,39	0,00			1			1		1		1			4,24	4,29
	01:00	19,20	16,21	2,99	0,00			1			1		1					4,63	4,60
	02:00	18,16	15,71	2,46	0,00			1			1		1					3,51	3,51
	03:00	17,73	15,57	2,16	0,00			1			1		1					3,12	3,09
	04:00	17,70	15,65	2,05	0,00			1			1		1					3,10	3,10
	05:00	18,69	16,92	1,77	0,00			1			1		1					4,11	4,12
	06:00	21,43	19,91	1,52	0,00			1			1		1			1		6,74	6,75
	07:00	24,62	22,59	2,03	0,00			1			1		1			3		8,71	8,71
	08:00	25,90	23,00	2,91	0,00			1			1		1			4		8,97	8,96
	09:00	26,54	23,66	2,88	0,00			1			1		1			3		9,09	9,09
	10:00	24,47	22,34	2,13	0,00			1			1		1			3		8,39	8,36
	11:00	23,08	20,51	2,58	0,00			1	1		1		1			2		6,68	6,64
	12:00	23,48	20,38	3,10	0,00			1	1		1		1			1		4,86	4,96
	13:00	24,52	19,87	4,65	0,00			1	1		1							8,97	8,97
	14:00	24,16	19,05	5,11	0,00			1	1		1							8,86	8,85
	15:00	21,92	16,73	5,18	0,00			1	1		1							6,97	6,94
	16:00	23,02	17,22	5,80	0,00			1	1		1							7,86	7,89
	17:00	26,10	21,28	4,82	0,00			1	1		1					1		9,09	9,09
	18:00	29,93	26,17	3,76	0,00			1	1		1				1	1		9,09	9,09
	19:00	33,84	29,48	4,37	0,00			1	1		1				1			9,09	9,09
	20:00	34,15	29,97	4,17	0,00			1	1		1				1			9,09	9,09
	21:00	31,66	28,82	2,84	0,00			1	1		1				1			9,09	9,09
	22:00	28,55	24,80	3,74	0,00			1	1		1				1			8,90	8,88
	23:00	25,07	20,55	4,52	0,00			1	1		1				1			8,61	8,60

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:05-08:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης