

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,94	21,94	0,00	0,00			1	1	1	1							5,61	5,66
	01:00	20,05	20,05	0,00	0,00				1	1	1							4,92	4,90
	02:00	19,13	19,13	0,00	0,00				1	1	1							3,98	3,97
	03:00	18,72	18,72	0,00	0,00				1	1	1	1						3,52	3,52
	04:00	18,72	18,72	0,00	0,00				1	1	1							3,53	3,53
	05:00	19,57	19,57	0,00	0,00				1	1	1							4,35	4,35
	06:00	22,20	22,20	0,00	0,00			1	1		1					2		6,46	6,51
	07:00	25,93	25,93	0,00	0,00			1	1		1					4		8,65	8,63
	08:00	26,50	26,50	0,00	0,00			1	1		1					4		9,05	9,06
	09:00	24,75	24,75	0,00	0,00			1	1		1					5		7,30	7,29
	10:00	24,33	24,33	0,00	0,00				1	1	1	1				3		6,16	7,21
	11:00	23,34	23,34	0,00	0,00				1	1	1	1				1		7,04	7,99
	12:00	23,04	23,04	0,00	0,00				1	1	1	1						7,85	7,86
	13:00	22,89	22,89	0,00	0,00				1	1	1	1						7,75	7,73
	14:00	21,80	21,78	0,02	0,00				1	1	1	1						6,68	6,67
	15:00	22,92	22,92	0,00	0,00				1	1	1	1				1		7,64	7,63
	16:00	23,26	23,26	0,00	0,00			1	1	1	1	1						7,30	7,24
	17:00	25,23	25,23	0,00	0,00			1	1	1	1	1						5,10	5,10
	18:00	29,77	29,77	0,00	0,00			1	1	1	1	1				1		8,06	8,05
	19:00	34,25	34,25	0,00	0,00			1	1	1	1	1				1		9,03	9,03
	20:00	34,79	34,46	0,33	0,00			1	1	1	1	1				1		9,09	9,09
	21:00	32,63	31,89	0,74	0,00			1	1	1	1	1				1		9,04	9,04
	22:00	28,72	27,92	0,80	0,00			1	1	1	1	1						7,96	7,90
	23:00	24,68	24,10	0,58	0,00			1	1	1	1	1						5,20	5,21

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες από 08:15 με 13:20. Στο διάστημα 09:00 με 9:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο από 15:00 με 15:03.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης