

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,52	19,99	1,53	0,00				1	1	1							6,32	6,29
	01:00	19,72	17,22	2,50	0,00			1	1	1	1							4,59	4,53
	02:00	18,71	15,70	3,00	0,00			1		1	1							4,70	4,71
	03:00	18,45	15,87	2,58	0,00			1		1	1							5,21	5,21
	04:00	18,32	15,78	2,54	0,00			1		1	1							5,09	5,10
	05:00	19,20	15,48	3,73	0,00			1		1	1							5,93	5,93
	06:00	21,84	16,37	5,47	0,00			1		1	1							8,36	8,36
	07:00	24,96	18,89	6,07	0,00			1		1	1							9,08	9,08
	08:00	26,87	21,82	5,05	0,00			1		1	1					1		8,82	8,81
	09:00	27,87	21,45	6,43	0,00				1	1	1							9,09	9,09
	10:00	28,48	20,63	7,85	0,00				1	1	1							9,09	9,09
	11:00	26,89	20,44	6,45	0,00				1	1	1							9,09	9,09
	12:00	25,27	19,32	5,95	0,00				1	1	1							9,08	9,08
	13:00	25,95	20,60	5,36	0,00				1	1	1							9,09	9,09
	14:00	23,27	16,99	6,28	0,00				1	1	1							8,08	8,04
	15:00	22,41	17,18	5,23	0,00				1	1	1							7,08	7,09
	16:00	23,24	17,05	6,19	0,00				1	1	1							7,97	7,96
	17:00	24,43	17,76	6,67	0,00				1	1	1							8,62	8,63
	18:00	28,71	22,18	6,53	0,00				1	1	1							9,09	9,09
	19:00	32,47	25,39	7,08	0,00			1	1	1	1							9,09	9,09
	20:00	32,70	27,98	4,72	0,00			1	1	1	1							9,09	9,09
	21:00	30,49	27,39	3,11	0,00			1	1	1	1							9,04	9,03
	22:00	27,02	22,58	4,44	0,00			1	1	1	1							7,81	7,82
	23:00	23,75	17,89	5,87	0,00			1		1	1							8,62	8,60

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης