

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,18	21,18	0,00	0,00			1		1	1							5,62	5,73
	01:00	19,37	19,37	0,00	0,00			1		1	1							5,34	5,31
	02:00	18,42	18,42	0,00	0,00			1		1	1							4,76	4,75
	03:00	17,99	17,96	0,03	0,00			1		1	1							4,34	4,33
	04:00	17,30	17,16	0,14	0,00			1		1	1							3,82	3,81
	05:00	17,96	17,95	0,01	0,00			1	1		1							3,20	3,19
	06:00	19,14	19,14	0,00	0,00			1	1		1							4,08	4,09
	07:00	20,54	20,54	0,00	0,00			1	1		1					1		5,15	5,16
	08:00	20,08	20,08	0,00	0,00			1	1		1					2		4,03	4,07
	09:00	21,10	21,10	0,00	0,00			1	1	1	1							6,03	6,01
	10:00	22,39	22,33	0,06	0,00			1	1		1					1		7,06	7,06
	11:00	22,38	22,32	0,05	0,00			1	1	1	1							6,82	6,78
	12:00	23,71	23,71	0,00	0,00				1	1	1							8,51	8,53
	13:00	24,15	24,11	0,04	0,00				1	1	1					1		8,63	8,62
	14:00	22,17	22,17	0,00	0,00				1	1	1							7,06	7,04
	15:00	22,16	22,16	0,00	0,00				1	1	1							6,92	6,92
	16:00	24,11	24,11	0,00	0,00			1	1	1	1							5,68	5,61
	17:00	27,95	27,95	0,00	0,00			1	1	1	1							6,97	6,97
	18:00	30,81	30,81	0,00	0,00			1	1	1	1			1				7,53	7,52
	19:00	31,10	31,09	0,02	0,00			1	1	1	1			1				7,70	7,69
	20:00	29,97	29,89	0,08	0,00			1	1	1	1							8,87	8,87
	21:00	27,93	27,33	0,60	0,00			1	1	1	1							7,43	7,36
	22:00	25,07	24,02	1,04	0,00			1	1	1	1							5,18	5,15
	23:00	22,44	20,90	1,54	0,00			1	1	1	1							6,38	6,42

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 5:00-5:05 λόγω βλάβης στην μονάδα G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης