

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000			
ΣΕΙΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	20,96	13,83	7,13	0,00				1		1							8,37	8,36	
	01:00	19,55	12,28	7,27	0,00				1		1							7,81	7,80	
	02:00	18,95	11,73	7,22	0,00				1		1							7,59	7,59	
	03:00	18,59	11,42	7,17	0,00				1		1							7,44	7,43	
	04:00	18,55	11,47	7,08	0,00				1		1							7,42	7,42	
	05:00	19,36	12,15	7,21	0,00				1		1							7,73	7,73	
	06:00	21,29	13,71	7,58	0,00				1		1							8,49	8,50	
	07:00	23,79	15,24	8,55	0,00				1		1					1		9,50	9,50	
	08:00	26,40	17,62	8,78	0,00			1	1		1					1		10,54	10,55	
	09:00	27,86	18,45	9,41	0,00			1	1		1							11,13	11,12	
	10:00	28,29	20,04	8,24	0,00			1	1		1					1		11,30	11,30	
	11:00	28,72	19,51	9,21	0,00			1	1		1							11,49	11,50	
	12:00	28,43	18,41	10,02	0,00			1	1		1							11,38	11,38	
	13:00	28,24	17,30	10,94	0,00			1	1		1							11,32	11,30	
	14:00	26,82	16,40	10,42	0,00			1	1		1							10,77	10,76	
	15:00	24,43	15,49	8,94	0,00			1	1		1							9,42	9,40	
	16:00	24,95	15,83	9,12	0,00			1	1		1							9,79	9,81	
	17:00	26,19	17,20	8,99	0,00			1	1		1						1		9,58	10,35
	18:00	28,57	17,67	10,90	0,00			1	1		1								11,40	11,41
	19:00	32,45	20,99	11,46	0,00			1	1		1					1	1		12,92	12,92
	20:00	33,53	22,79	10,74	0,00			1	1		1					1			12,60	13,36
	21:00	30,75	18,96	11,79	0,00			1	1		1					1			12,31	12,29
	22:00	27,10	17,19	9,91	0,00			1	1		1								10,81	10,78
	23:00	23,45	15,58	7,87	0,00			1	1		1								8,87	8,94

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα διαστήματα 08:30 – 14:30, 17:30 – 17:50, 20:40 – 20:50 και από τις 23:50 και μετά πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 23:51 – 23:56 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης