

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	19,82	17,33	2,49	0,00			1	1		1							2,75	5,28
	01:00	19,35	12,88	6,48	0,00			1	1		1							6,76	7,13
	02:00	18,61	11,74	6,87	0,00				1		1							7,45	7,44
	03:00	18,16	11,23	6,93	0,00				1		1							7,26	7,26
	04:00	18,42	11,64	6,77	0,00				1		1							7,36	7,36
	05:00	19,06	12,16	6,90	0,00				1		1							7,61	7,62
	06:00	21,30	13,21	8,09	0,00				1		1							8,49	8,50
	07:00	24,13	15,91	8,22	0,00				1		1					1		9,62	9,64
	08:00	27,02	17,86	9,16	0,00			1	1		1					1		10,79	10,80
	09:00	29,04	19,17	9,87	0,00			1	1		1							11,58	11,58
	10:00	30,68	19,31	11,37	0,00			1	1		1							12,28	12,28
	11:00	31,32	20,51	10,81	0,00			1	1		1					1		12,53	12,53
	12:00	30,94	18,96	11,97	0,00			1	1		1					1		12,38	12,38
	13:00	31,27	19,10	12,18	0,00			1	1		1							12,51	12,51
	14:00	30,49	18,59	11,90	0,00			1	1		1							12,24	12,21
	15:00	27,77	17,92	9,85	0,00			1	1		1							10,15	11,13
	16:00	24,12	20,17	3,95	0,00			1	1		1			1		1		4,15	7,23
	17:00	24,81	21,96	2,85	0,00			1	1		1			1				3,00	7,31
	18:00	29,04	26,21	2,83	0,00			1	1		1			1				3,00	10,05
	19:00	32,41	29,62	2,79	0,00			1	1		1			1				3,00	12,87
	20:00	33,00	30,28	2,71	0,00			1	1		1			1		1		3,00	13,11
	21:00	31,62	21,25	10,37	0,00			1	1		1			1	1			10,59	11,83
	22:00	27,72	17,10	10,62	0,00			1	1		1							11,06	11,03
	23:00	23,90	14,85	9,05	0,00			1	1		1							9,30	9,31

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Έως τις 01:10 και τα διαστήματα 08:50 με 09:45 και 15:40 με 21:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 00:10 λόγω βλάβης της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης