

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	4,79	3,79	1,00				1							1,00	1,01	
	01:00	4,43	3,26	1,17				1							1,18	1,17	
	02:00	4,26	3,26	1,00				1							1,00	1,00	
	03:00	4,27	3,99	0,29	1			1							0,30	0,27	
	04:00	4,25	4,25	0,00	1			1							0,00	0,00	
	05:00	4,41	4,33	0,08	1			1							0,08	0,07	
	06:00	5,08	4,34	0,74	1			1							0,73	0,74	
	07:00	5,67	4,42	1,25	1			1							1,26	1,26	
	08:00	5,99	4,70	1,29	1			1							1,30	1,30	
	09:00	6,36	5,06	1,29	1			1							1,30	1,30	
	10:00	6,30	5,00	1,29	1			1							1,30	1,30	
	11:00	6,03	4,74	1,29	1			1							1,30	1,30	
	12:00	5,94	4,65	1,29	1			1							1,30	1,30	
	13:00	5,79	4,89	0,90	1			1							0,90	0,89	
	14:00	5,32	4,34	0,98	1					1					0,99	0,99	
	15:00	4,98	4,25	0,73	1					1					0,73	0,76	
	16:00	4,89	3,60	1,29						1					1,30	1,30	
	17:00	5,43	4,15	1,28	1					1					1,29	1,29	
	18:00	6,28	4,99	1,29	1					1					1,30	1,30	
	19:00	7,38	6,09	1,29	1		1			1					1,30	1,30	
	20:00	7,61	6,32	1,29	1		1			1					1,30	1,30	
	21:00	6,99	5,71	1,28	1		1			1					1,29	1,29	
	22:00	6,10	5,36	0,73	1		1			1					0,76	0,74	
	23:00	5,37	4,45	0,92			1			1					0,91	0,94	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης